



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

22.05.2014. Nr. 13-4/1/79/AK

Jeinteresētajiem piegādātājiem

Par atklāta konkursa „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana”, identifikācijas Nr. JPD2014/79/AK, nolikuma precizēšanu

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi jautājumus par iepirkuma „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana”, identifikācijas Nr. JPD2014/79/AK, nolikumu un sniedz sekojošas atbildes:

1.jautājums:

Atklāta konkursa „Lietuvas šosejas posma, no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai, Jelgavā asfalta seguma atjaunošana”, identifikācijas Nr. JPD2014/79/AK (turpmāk tekstā – konkurss), pievienotā tehniskā projekta (turpmāk tekstā – projekts) rasējumos GT Nr.14A (posms no Viskaļu ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai) norādīts, ka paredzēts pēc seguma izbūves uzklāt ceļa horizontālos apzīmējumus, taču konkursa dokumentācijai pievienotajā lokālajā tāmē (turpmāk tekstā – tāme) iepriekš minētajam ceļa posmam nav izmaksu pozīciju horizontālā apzīmējuma uzklāšanas darbiem. Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu.

Atbilde:

Sagatavotajos darbu apjomos konstatēta kļūda. Precizēts darbu apjoms norādīts:

1. Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.1-1 „Esošo konstrukciju nojaukšana” pozīcijās Nr. 49 un Nr. 51.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
49	2.7	Caurtekas gala sienu demontāža	m ³	50.00
51	2.9	Caurtekas virsmas tīrīšana ar smilšu strūklku bentonīta mālu izolācijas ieklāšanai	m ²	65.00

2. Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.1-1 „Zemes darbi” pozīcijās Nr. 54 un Nr. 55.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
54	2.12	Grunts rakšana būvbedres izveidei	m ³	700.00
55	2.13	Drenējošās smiltis izbūve	m ³	700.00

3. Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.1-1 „Caurtekas konstrukcija” pozīcijās Nr. 57, 58, 60, 62, 67 un Nr. 70.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
57	2.15	Veidņi caurtekas gala sienām	m ²	190.00
58	2.16	Stiegrojums caurtekas gala sienām	t	4.80

60	2.18	Suspensija saistes uzlabošanai starp caurtekas galiem un gala sienas konstrukciju	m ²	14.00
62	2.20	Bitumens divās kārtās caurtekas gala sienām	m ²	185.00
67	2.25	Šķembu pamats zem cementā stiprinātiem laukakmeņiem	m ³	35.00
70	2.28	Barjeras virs caurtekas gala sienām un pieejās	m	112.00

4. Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.1-1 „Segas izbūve virs caurtekas” pozīcijās Nr. 78 un 79.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
78	2.37	Augu zeme apsēta ar daudzgadīga zālāja sēklām h=150mm	m ²	200.00
79	2.38	Betons barjeru stabu iebetonēšanai	m ³	5.00

5. Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskais piedāvājums” pielikuma „Lokālā tāme” tāmes Nr.1-1 „Segas izbūve virs caurtekas” pozīcijā Nr. 120.

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
120	3.42	Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu	m ²	820.00

2.jautājums:

Saskaņā ar konkursa projekta rasējumu GT Nr.15A un Nr.16A pagaidu caurteku paredzēts izbūvēt ar garumu 16m, taču konkursa tāmes pozīcijā Nr.4 „Pagaidu caurtekas iebūve” norādīts apjoms 14m. Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu.

Atbilde:

Tāmes pozīcijā „Pagaidu caurtekas izbūve” ir jāizbūvē pagaidu caurteka zem apbraucamā ceļa 14m garumā, lai nodrošinātu virsūdeņu novadīšanu Platones upē, laikā kad tiks rekonstruēta caurteka zem Lietuvas šosejas. Rasējumos uzrādīto 16m garo caurteku ir paredzēts izbūvēt pēc apbraucamā ceļa un pagaidu caurtekas nojaukšanas.

3.jautājums:

Lūdzam pasūtītāju sniegt skaidrojumu, vai *Hidrosējas* metode obligāti pielietojama tikai būvdarbu skartajai zonai pēc caurtekas Nr. 1 rekonstrukcijas darbiem, vai arī visā objektā kur ir plānota augu zemes iestrāde ar zālāja sēju?

Atbilde:

Hidrosējas metode objektā netiks pielietota – visā objektā apzaļumošana tiks veikta ar zālāja sēju.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka