



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

11.02.2014. Nr. 2-51/1061

11.02.2014. Nr. 1061

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par Atklāta konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcija” ID Nr. JPD2014/4/AK nolikumu

Iepirkumu komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi jautājumu par Atklāta konkursa „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes Skautu ielā 1a, Jelgavā rekonstrukcija” ID Nr. JPD2014/4/AK nolikumu un sniedz sekojošu atbildi:

Jautājums:

Uz karsto ūdeni ir norādīts cinkotās tērauda caurules, bet pēc Latvijas būvnormatīviem cinkotās tērauda caurules nedrīkst izmantot karstajam ūdenim. Lūdzam dot skaidrojumu ar kādiem materiāliem drīkst aizvietot cinkotā tērauda caurules.

Atbilde:

Cinkotās tērauda caurules tiks izmantotas karstā ūdens tvertnes siltummaiņa apkures loka (siltumnesēja) apsaistei. Karstā ūdensapgādei projekts paredz tikai plastmasas cauruļu izmantošanu – skatīt materiālu specifikāciju T3 ūdensapgādes tīkli lapā ŪKT- 14.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Rubene 63005519