



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 3022331, 3005538, fakss: 3029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

30.07.2013. Nr. 2-51/901

Jeinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkuma „Asfaltēšanas darbi Uzvaras ielā posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam, Jelgavas pilsētā” ID Nr.JPD2013/39/MI nolikuma uzdotajiem jautājumiem

Iepirkuma komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma „Asfaltēšanas darbi Uzvaras ielā posmā no Lielās ielas līdz Uzvaras parkam, Jelgavas pilsētā” ID Nr.JPD2013/39/MI nolikumu un sniedz atbildes:

1. Jautājums:

Nolikuma 4.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 2.punktā „Darba apraksts un apjoms” minēts, ka Izpildītājam jāizstrādā darba projekts, kas jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Darba projektam jā sastāv no aprakstošās daļas, vertikālā plānojuma, šķērsprofila, trases plāna ar inženierkomunikācijām, satiksmes organizēšanas plāna, kā arī projektā jāparedz darba daudzumu kopsavilkums un darbu veikšanas specifikācijas. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.5. punktu „Darbu organizēšanas projekta ieteicamais saturs” darbu organizēšanas projekta sastāvdaļas ir:

- Būvdarbu kalendārais plāns (ja to pieprasa pasūtītājs vai būvuzņēmējs)
- Būvdarbu ģenerālplāns;
- Darba aizsardzības plāns;
- Paskaidrojuma raksts.

Savukārt, konkursa nolikumā minētās prasības atbilst šai pašā normatīvā akta 4.5. punktā „Skiču projekts” minētajām skiču projekta sastāvdaļām.

Lūdzu precizēt nolikuma prasības, paskaidrojot, vai nepieciešams izstrādāt objekta skiču projektu, vai darba organizācijas projektu?

Atbilde:

Pretendentam jāizstrādā darbu veikšanas projekts (specifikācijas), kas nav uzskatāms par skiču projektu un, kas sastāv no aprakstošās daļas, vertikālā plānojuma, šķērsprofila, trases plāna ar inženierkomunikācijām, satiksmes organizēšanas plāna. Tai skaitā paredzēt darba daudzumu kopsavilkumu un darbu veikšanas specifikācijas

2. Jautājums:

Ja pasūtītājs paredz skiču projekta izstrādi, lūdzam sniegt informāciju, vai un kad Pretendentam tiks izsniegts projektēšanas uzdevums un topogrāfiskais plāns darba veikšanai. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka topogrāfiskā plāna izstrāde un saskaņošana (ja tas jāveic pretendentam) un nolikuma prasībās minēto rasējumu izstrāde un saskaņošana 30 dienu laikā nav paveicama.

Atbilde:

Pasūtītājs neparedz skiču projekta izstrādi.

3. Jautājums:

Ja pasūtītājs paredz darba organizācijas plāna izstrādi, lūdzam koriģēt nolikumā norādītos darbus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām

Atbilde:

Pasūtītājs neparedz darba organizācijas plāna izstrādi.

4.Jautājums:

Nolikuma 3.pielikumā „Kvalifikācija” 2.3. punktā minēts, ka Pretendentam Darba izpildei jāpiedāvā Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs. Apskatot 4.pielikumu „Tehniskā specifikācija” secinājām, ka paredzēta lietus ūdens cauruļvada D200 izbūve 5 m garumā, kā arī lietus uztvērēju izbūve, remonts un augstuma regulēšana. Uzskatām, ka tik neliela apjoma UKT darbu veikšanai nav nepieciešams piesaistīt sertificētu UKT speciālistu. Lūdzam pamatot minētā speciālista piesaistes nepieciešamību.

Atbilde:

Tā kā Nolikuma 4.pielikumā „Tehniskajās specifikācijas” 2.4. punktā ir norādīti darbu apjomi lietus ūdens inženierkomunikāciju izbūvei, Pasūtītājs pieprasa sertificēto ūdens un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāju.

5.Jautājums:

Lai izvēlētos atbilstošo asfaltbetonu, lūdzam sniegt precīzu satiksmes intensitāti Uzvaras ielas posmā – AADT_{pievstlt} un AADT_{,smagie}.

Atbilde:

Satiksmes intensitāte pa Uzvaras ielu ir 7136 automašīnas diennaktī no krustojuma ar Lielo ielu.

6.Jautājums:

Lūdzam sniegt informāciju, vai pretendents jāparedz polimērmodificēta bitumena pielietošana asfaltbetonam?

Atbilde:

Pretendentam nav jāparedz polimērmodificēta bitumena pielietošana asfaltbetonam.


7.Jautājums:

Lūdzam precizēt, vai būvdarbi veicami atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010” vai atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2012”?

Atbilde:

Būvdarbi jāveic saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2012”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs



V. Levčenko

Egle 63005482