



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

23.02.2017. Nr. 6-4.1/1.1/12/MI

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkumu "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2.internātpamatskola" telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta", identifikācijas Nr. JPD2017/12/MI

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja 2017.gada 22.februārī saņēma jautājumus iepirkumu "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2.internātpamatskola" telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta", identifikācijas Nr. JPD2017/12/MI, instrukciju un sniedz šādu atbildi:

Jautājums:

Pie Grīdu izbūve un apdare, pozīcija Grīda G-3. Tāmes apjomos norādīts 3,95 m², bet projekta lapā AR-5 šis apjoms ir 11.9 m².

Kāds būs risinājums?

Darba apjomos Grīda G-1 vispār nav. Lai gan pēc projekta lapas Ar-5 redzami veicami darbi uz esošās grīdas.

GRĪDAS TIPI EKSPLIKĀCIJA

Apz. plānā	Skice	Apraksts	Kopējā platība m ²
G - 1	[REDACTED]	Pašizlīdzinošā java ar sintētiskajiem svelkiem un kvarca smiltīm, Ceresit CF 37, krāsu saskaņot darba gaitā Ielejama java uz cementa bāzes Ceresit CN 87 40 - 50 mm, amiatūras siets 150x150 Ø 4mm Esošs betona grīdas segums Esošs saglabājams zemgrīdas sastāvs	142.9

Griestu apdare.

Apjomu tabulā norādīti 122,75 m². AR-6 lapā norādīts "Griestu apdares eksplikācijas remontējamām telpām" apjoms ir 287,29 m². Vai griestu apdari nav plānots veikt visās telpās?

Atbilde:

Tehniskais projekts "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2.internātpamatskolas" telpu vienkāršota atjaunošana" ir izstrādāts skolas telpu Nr. 1 (ēdamzāle), 2



(virtuve) un telpu Nr. 3-12 vienkāršotai atjaunošanai. Telpu vienkāršotās atjaunošanas darbu apjomi ir sadalīti divās būvniecības kārtās: I kārta - virtuves telpas (telpas nr. 2.-12.) un II kārta - ēdamzāle. Šis iepirkums ietver I kārtā paredzētos darbu apjomus.

Jautājumā norādītās neatbilstības starp rasējumiem un darbu apjomiem iepirkumam skaidrojamas, ka iztrūkstošie darbu apjomi būs veicami būvniecības II kārtā un nav attiecināmi uz iepirkumu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



Z.Savastjuka

Dimanta 63005484
Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv