



Latvijas Republika

# Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

21.06.2017. Nr. 6-4/1.1/64/AK

## Ieinteresētajiem piegādātājiem

### Par atklāto konkursu „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārtā” (id.Nr.JPD2017/64/AK)

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja saņēma jautājumu par atklāto konkursa “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” rekonstrukcija, VI kārtā” (id.Nr.JPD2017/64/AK) nolikumu un sniedz šādas atbildes:

#### Jautājums:

Lūdzu precizēt ventilācijas izvadu izmērus:

“Fasādē asīs F-C atjaunot ventilācijas izvadu izolāciju un ielikt tos skārda čaulā, kas krāsota RR32/RAL8016 tonī”

#### Atbilde:

Gaisa vada caurules izmēri bez izolācijas d350mm,300mm, un 200mm.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietiece

I.Hofmarka

Soldāne 63005546