



# METĀĻA SPECIFIKĀCIJA SIENAS PIESAISTEI PIE PĀRSEGUMA

MARKA	PROFILS	IZMĒRI			TERAUDA KLASE	SKAITS	SVARS kg/kopā	VIRSMA m <sup>2</sup>	STANDARTS
		b, mm	h, mm	L, mm					
UP-1	UPe-120	60	120	2512	S 235	2	61.2	0.23	EN 10034: 1993
PL-4	SLOKSNE	10	100	2400	S 235	2	37.68	0.58	EN 10058
PL-5	PLAKSNE	8	60	60	S 235	8	1.9	0.009	EN 10025
							100.78		
BS-1	BUL TSKEĻVE M20	20	20	600	8.8	8			EN ISO 4032
	UZGRIEZINIS M20				8.8	8			EN ISO 898 2
	PAPLĀKSNE M20				S355	8			EN ISO 1089

# MATERĀĻU SPECIFIKĀCIJA SIENAS APDARE

NOSAUKUMS	DZAUDZUMS	MĒRVIEN
MDR JAVA M120	0.06	m <sup>3</sup>

## PIEZIMES

SIENAS MŪRA PIESAISTEI PIE PĀRSEGUMIEM PAREDZĒTU UPE-120 PROFILĪ, UN TĒRAUDA SLOKSNE 10x100x2400 MM

UPE-120 PROFILUS PIEMETINĀT PIE ESOŠO PĀRSEGUMA SIJU APAKŠAS UN SIJU PASTIPRINĀJUMA

U PROFILĂ IZURBT 4 URBUMUS DIAM.22 MM

FASĀDES PUSE, MŪRIM IZKLAT GRŪPI 160X2400 MM UN DZĪLUMĀ 70 MM.

U PROFILU UNTERAUDA SLOKSNI CAUR MŪRI SAVIENOT AR BULTSKRŪVĒM M20

BULTSKRUVEM VIENA GALA PIEMETINĀT TERAUDA PLAKSNI 8x60x60 MM.

PEC ELEMNTU SAVIENOSANAS VEIKT EKAS FASADEI GROPEŠ APDARI AR KIEGELFLIZEM 7x65x250 MM

IZKAL TO GROPI AIZPILDIT AR CEMENTA JAVU M120

FASĀDES KĒGĒĻFLIZES PIESSKAŅOT ESOŠAJIEM KĒGĒĻIEM

TEL PĀ TĒRAUDA DETĀLAS KRĀSOT AR UGUNSDROŠO KRĀSOJUMU NODROŠINOT R60 UGUNSIKTURIBU

SIENAS GRIEZUMU 4-4 SKATĪT LAPĀ BK-8

			Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas bibliotēka"	175/2016

			Jelgavas pilsētas bibliotēkas Pārsejuma pastiprināšana. Akadēmijas iela 26, Jelgava			
				Stradija	Lapa	Lapas
	Uzvarde	Paraksts				
Izstrādāja	M. Vuhņans					
Būvzinienis	I. Brakanska			BP	BK-7	

[illegible]