



VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA

LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Reģ. Nr. 40003032065

Gogoļa ielā 3, Rīga, LV-1547. Tālruni: 67234940, 67232144, 67233743. Fakss: 67234327. E-pasts: info@ldz.lv

Rīgā

Nr. 65-6.5.1./40-2016

Uz 11.05.2016 Nr. 2-19/419

Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietniekam J. Strodam

Par tehniskiem noteikumiem

VAS „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk – LDz) 13.05.2016. saņemta Jūsu vēstule, kurā lūgts no 01.04.2016. tehniskajiem noteikumiem Nr. GI-10.10./33-2016 izslēgt 23. punktu, kurā noteikts, ka projektēšanas gaitā jāparedz kontakttīkla zem Loka maģistrāles satiksmes pārvada piekares nesošai trosei izolētie atsitēji ar neitrāliem ieliktniem, sakarā ar to ka ielas pārbūves ietvaros satiksmes pārvadam paredzēts tikai pārvada braucamās daļas un ietves rekonstruēšana, nenojaucot pārvada sijas un kolonnas, kā arī 24. punktā minētā 6 kV EPL, DC GL gaisvadu līniju pārbūvi par kabeļu līniju satiksmes pārvada zonā saskaņot atsevišķā projekta izstrādē, kura īstenošana tiks veikta vienlaicīgi ar Loka maģistrāles attiecīgās kārtas, kas ietver gaisa pārvadu, būvniecību.

LDz izskatīja Jūsu lūgumu un pieņēma lēmumu izslēgt no 01.04.2016. tehniskajiem noteikumiem Nr. GI-10.10./33-2016 23. punkta prasības, bet vienlaicīgi informējam, ka Loka maģistrāles satiksmes pārvada rekonstrukcijas projekta izstrādes ietvaros (ar attiecīgās kārtas, kas ietver gaisa pārvadu, būvniecību) paredzēt 6 kV EPL, DC GL gaisvadu līniju pārbūvi par kabeļu līniju satiksmes pārvada zonā, saskaņā ar tehnisko noteikumu 24. punkta prasībām (kontaktpersona - V.Kabanovs, tel.67236715).

Galvenais inženieris

K.Simmermann

Stepanovs 67234732
Jevgenijs.Stepanovs@ldz.lvSaņemts Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldē 2016. g. 27. 05.