



# SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA „JELGAVAS ŪDENS” VALDES LOCEKĻA TĀLR. 63007070, FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: [jelgavas.udens@ju.lv](mailto:jelgavas.udens@ju.lv), SABIEDRĪBAS VIENOTAIS REGISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta Nr. LV57HABA 0551 004590971 AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija  
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001

## TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

2014.gada 12. februārī

Nr. 127.../03-01

**Objekts: "Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz pilsētas administratīvajai robežai"**

Ja, veicot Loka maģistrāles posma rekonstrukciju, ievērojot pilnu ielas seguma atjaunošanas tehnoloģijas ciklu, pastāv iespēja sabojāt ielas esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, tad jāpārbūvē bojātie tīklu posmi.

### Ūdensapgāde

Veicot Loka maģistrāles posma rekonstrukciju, projekta ietvaros paredzēt:

- 1) Loka maģistrāles Ø200 mm ūdensvada sacilpošanu ar Rīgas ielas Ø200 mm ūdensvadu posmā no Loka maģistrāles Nr.1C līdz Rīgas ielai;
- 2) Loka maģistrāles Ø225 mm ūdensvada sacilpošanu ar Loka maģistrāles Ø250 mm ūdensvadu posmā no Aviācijas ielas Nr.34 līdz Rubenų ceļam Nr.40.

Jaunbūvējamā ūdensvada cauruļvada materiālu izvēlēties no sertificētiem cauruļvadiem.

Ielu ūdensvadus, esošos māju un objektu ūdensvadu pievadus pārslēgt uz jaunbūvējamiem ūdensvadiem ielu sarkano līniju robežās.

Paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar teleskopiskiem kāta pagarinātājiem ūdensvadu pievadu noslēgšanai.

Paredzēt peldošā tipa kapi ar iekšējo diametru ne mazāku par Ø140 mm;

Paredzēt hidrantus atbilstoši būvnormatīviem.

Paredzēt ūdensvada skalošanas un iztukšošanas vietas, ierīkojot atzaru ar noslēdzošu aizbīdni ūdens novadīšanai lietus kanalizācijas sistēmā.

Sapensu Atbilstības un pilsētplānošanas

pārvalde 20 14. g. 14. februārī

SIA \*\*\* JELGAVAS ŪDENS \*\*\*

Sapensu Nr.	1142/2-26.5
lapa	2
20	14. 13 02.
Jelgavas pilsētas pašvaldības ūdens apskaites centrs	

## Kanalizācija

Veicot Loka maģistrāles posma rekonstrukciju, projekta ietvaros paredzēt Loka maģistrāles Ø800 mm saimnieciski-fekālās kanalizācijas kolektora savienošanu zem dzelzceļa joslas Rīga – Jelgava, kas nodrošinās agrāk izbūvēta Ø800 mm kanalizācijas kolektora darbību līdz Rubeņu ceļam.

Jaunbūvējamo saimnieciski-fekālās kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumus, tekņu slīpumus un diametrus izbūvēt analogus esošajiem, materiālus izvēlēties no sertificētiem cauruļvadiem.

Tekņu atzīmes precizēt dabā uz vietas.

Rekonstrukcijas laikā nodrošināt nepārtrauktu ūdensapgādi un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Veicot ielas rekonstrukcijas darbu, aku vākus, kapes pacelt jaunuzklāta asfalta seguma līmenī.

Projekta risinājums iepriekš saskaņojams Jelgavas Būvvaldē, Lielā ielā 11, Jelgava un SIA „Jelgavas ūdens”, Ūdensvada ielā 4, Jelgava.


**Pirms būvdarbiem projekts saskaņojams SIA „Jelgavas ūdens”.**

Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu plāniem, garenprofilu, tehnisko noteikumu norakstu, digitālo failu DWG formātā, nodot SIA „Jelgavas ūdens”.

Pasūtītāja pienākums iesniegt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izpildzīmējumus, izpildzīmējumu digitālo failu DWG formātā, aktu par jaunbūvējamo ūdensvada hidraulisko pārbaudi, hlorēšanu, segto darbu aktus, aktu par hidrantu tehnisko stāvokli, aktu par kanalizācijas tīklu skalošanu un pārbaudi uz tecēšanu, kanalizācijas TV inspekciju veikt SIA „Jelgavas ūdens” pārstāvja klātbūtnē.

**Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.**

SIA „Jelgavas ūdens” Valdes loceklis



E. Līcis

RTND vadītāja I. Buša  
Tālr. 63007073  
RTND inženieris J. Šeškins  
Tālr. 63007106