LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un ieguldīšanas dziļumu precīzēt pirms to klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.

**Apzīmējumi.**

W2 — Proj. 20kV kabeļu aizsargcaurulē
W2 — Proj. 10kV kabeļu aizsargcaurulē
W1 — Proj. 0,4kV kabeļu aizsargcaurulē
Esošā LVRTC sakaru kabeļu kanalizācija

# Apzīmējumi

- Proj. koki
- Saglabājamie koki
- Konsole - vārti
- Būvdarbu robeža
- Ielu apmale 100.30.15.
- Ielu apmale tekne
- Ielu apmale 100.22.15.
- Ietvju apmale 100.20.08.
- Asfalta mala
- Nomales mala
- Veloceliņa apmale 100.20.08.
- Pārcelamais žogs
- Gājēju aizsargbarjera
- LK — Proj. lietūsūdens kanalizācija, aka gūlija
- DR1 — Proj. drenāža, akas
- K1 — Proj. saimnieciskā kanalizācija
- Ū — Proj. ūdensvads, hidrants
- SP — Proj. spiedkanalizācija
- WP — Proj. aizsgaismes kabelis, balsts
- Proj. sakaru kanalizācija, aka
- Esošā 0,4kV KL
- Esošā 10kV un 20kV KL
- W1 — Proj. ST 0,4kV KL
- W1 — Proj. pēcuzskaites 0,4kV KL
- W2 — Proj. 20kV KL
- W2 — Proj. 10kV KL
- Esošā 20kV GVL
- Esošā 0,4kV GVL
- Demontējamā 20kV GVL
- Demontējamā 0,4kV GVL
- W2 — Proj. 20kV kabeļu aizsargcaurulē
- W2 — Proj. 10kV kabeļu aizsargcaurulē
- W1 — Proj. 0,4kV kabeļu aizsargcaurulē
- Esošā LVRTC sakaru kabeļu kanalizācija
- Gāzes vada izolācijas atjaunošana
- Proj. LVRTC sakaru kanalizācija, aka

Šķērsojums Nr.1

Šķērsojums ar Kalniciema ceļu

AK Proj. apgaismojuma kabelis
OK Esošo optisko kabeļu
U Esošais ūdensvads
LG Gāzesvads
SK Esošo sakaru kabeļu kanalizācija
Svārstu robeža

Mērogs attiecība
Hor. 1:2
Vert. 1:4

Šķērsojuma shēma. Ietve: Pk 0+414

Segas konstrukcija: h=25cm + 30cm smilts
4.70 braukt. atz.
Projektētā LVRTC kan. Ø100mm caurule
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Ietve: Pk 1+186

Segas konstrukcija: h=30cm + 30cm smilts
3.69 braukt. atz.
Esošā LVRTC kan. Ø40mm
Esošo LVRTC kabeli no abām pusēm ievietot metāla aizsargprofilos UPN 100, tos sastiprinot, L=2 x 27m.
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Braukt uzbr.

Segas konstrukcija: h=48cm + 50cm smilts
4.80 braukt. atz.
Projektētā LVRTC kan. Ø100mm +2 x Ø40mm caurule
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Braukt uzbr.

Segas konstrukcija: h=48cm + 30cm smilts
4.47 braukt. atz.
Projektētā LVRTC kan. Ø100mm caurule
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Braukt uzbr.

Segas konstrukcija: h=48cm + 50cm smilts
4.35 braukt. atz.
Projektētā LVRTC kan. Ø100mm caurule
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Braukt uzbr.

Segas konstrukcija: h=48cm + 30cm smilts
4.33 braukt. atz.
Projektētā LVRTC kan. Ø100mm caurule
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Ietve: Pk 0+764

Segas konstrukcija: h=20cm + 35cm smilts
3.90 braukt. atz.
Esošā LVRTC kan. Ø40mm
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un atrašanās dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Ietve: Pk 0+414

Segas konstrukcija: h=25cm + 30cm smilts
4.01 braukt. atz.
Projektētā LVRTC kan. Ø100mm caurule
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Nobraukture: Pk 1+186

Segas konstrukcija: h=30cm + 30cm smilts
3.62 braukt. atz.
Esošā LVRTC kan. Ø40mm
Esošo LVRTC kabeli no abām pusēm ievietot metāla aizsargprofilos UPN 100, tos sastiprinot, L=2 x 18m
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Nobraukture: Pk 1+535

Segas konstrukcija: h=20cm + 35cm smilts
3.92 braukt. atz.
Esošā LVRTC kan. Ø40mm
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un atrašanās dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Nobraukture: Pk 2+12

Segas konstrukcija: h=30cm + 30cm smilts
3.81 braukt. atz.
Esošā LVRTC kan. Ø40mm
Esošo LVRTC kabeli no abām pusēm ievietot metāla aizsargprofilos UPN 100, tos sastiprinot, L=2 x 21m
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Nobraukture: Pk 3+031

Segas konstrukcija: h=30cm + 30cm smilts
4.17 braukt. atz.
Esošā LVRTC kan. Ø40mm
Esošo LVRTC kabeli no abām pusēm ievietot metāla aizsargprofilos UPN 100, tos sastiprinot, L=2 x 10m
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Šķērsojuma shēma. Ietve: Pk 0+45

Segas konstrukcija: h=25cm + 30cm smilts
4.17 braukt. atz.
Projektētā LVRTC kan. Ø100mm caurule
LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un atrašanās dziļumu precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

Piezīmes.
1. Visi izmēri doti metros.
2. LVRTC kabeļu kanalizācijas novietojumu un iegulšanas dziļumus precīzēt komunikāciju īpašnieka klātbūtnē, pēc faktiskā novietojuma un dziļuma precizēšanas, ja tie atšķiras no projektā uzrādītajiem, būvdarbos ievērot minimālos komunikāciju sasvstarpējos attālumus, nepieciešamības gadījumā izstrādāt precizētu risinājumu. Raksānas un grunts blīvēšanas darbus veikt bez mehānismu pielietošanas.

KOPIJA

| | | | |
|---|---|---|---|
| SIA "3C" Reģ. Nr. 45603014135, Bīlek. reģ. Nr. 2765-R Pasta Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004, Latvija, Tālr. +371 63025682 | Pasūtītājs: | Jelgavas pilsētas dome Lielā iela 11, Jelgava LV 3001 | Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/15/70 |
| Loka magistrāles rekonstrukcija posmā no Kalniciema ceļa līdz Jegavas pilsētas administratīvajai robežai | | | |
| Bāspriekš vad. A. Bukēvics 06.2016 | | | |
| Pārbaudīja A. Bukēvics 06.2016 | | | |
| Izstrādāja G. Beitiņš 06.2016 | Komunikāciju šķērsojumi ar esošo LVRTC kabeļu kanalizāciju | Stadija: BP | Rasējuma marka: CD10LV |
| Arhīva reģ. Nr. 00231 | Mērogs 1:500 | | Lapa/lapas 1/11 |