Mērogs

vertikāli 1 : 100

horizontāli 1 : 500

gruntīm 1 : 100

	K-28 – K-31
Caurules teknes atzīme	2.13, 2.33, 2.38, 2.40, 2.30, 15⁴, 2.41, 2.51, 2.53
Projektētās zemes virsmas atzīme	
Esošās zemes virsmas atzīme	4.23, 4.51, 4.55, 4.60, 4.90, 5.26, 4.84, 4.78, 4.50
Caurules apzīmējums	PP Kanalizacija DN500, SN8; PP Kanalizacija DN500, SN8 apvalkcaurule DN800, 11.70 / 18⁵ 12.10
Pamatne	Smilts apbērums; beztranšeju metode - mikrotunelēšana, kontaktmetināšana cauruļu savienojumos
Slīpums / Garums	0.002* / 33.80; 0.002* / 56.80; 0.002* / 8.30
Attālums	23.00; 10.80; 56.80; 8.30
Aku Nr.	esoša; K-28 DN2000; K-29 DN2000; K-30 DN2000; K-31 DN1500

	K-31 – K-41
Caurules teknes atzīme	2.61, 2.69, 2.77, 2.85, 2.93, 3.01, 3.09, 3.17, 3.25, 3.33
Projektētās zemes virsmas atzīme	4.40, 4.59, 5.15
Esošās zemes virsmas atzīme	4.10, 4.07, 4.22, 4.32, 4.35, 4.50, 4.20, 4.20, 4.10, 4.20, 4.35, 3.68, 5.18, 5.15, 4.43, 4.17
Caurules apzīmējums	PP Kanalizacija DN500, SN8 (×10)
Pamatne	Smilts apbērums (×10)
Slīpums / Garums	0.0015* / 174.90; 0.0015 / 51.10
Attālums	50.00; 50.00; 50.00; 50.00; 50.00; 50.00; 50.00; 50.00; 50.00; 51.10
Aku Nr.	K-32 DN1500; K-33 DN1500; K-34 DN1500; K-35 DN1500; K-36 DN1500; K-37 DN1500; K-38 DN1500; K-39 DN1500; K-40 DN1500; K-41 DN1500

1. Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Esošo pazemes komunikāciju dziļumu precizēt dabā.
3. Projektējamā cauruļvada šķērsošanas vietas ar esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt ar rokām.
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas saplānot vadu izbūvi un savienošanu tā, lai netraucētu esošo komunikāciju darbību.

* tekņu atzīmes precizēt dabā.

Esošās un projektētās komunikācijas:

- Apgaismojums
- Elektrības kabeļi
- Augstsprieguma kabeļi
- Gāzes vadi
- Kabeļu kanalizācija
- Ūdensvads
- Sakaru kabeļi
- proj. vājstrāvas kabeļi
- proj. apgaismojums
- Sadzīves spiedkanalizācija
- Sadzīves kanalizācija
- Lietus ūdens kanalizācija
- Drenāža
- Siltumtīkli
- Caurtekas
- proj. ūdensvads
- proj. sadzīves kanalizācija

*Visu esošo komunikāciju iebūves atzīmes un trases novietojumus precizēt dabā uz vietas.

Asfalts (A)
Dolomīta šķembas (1š)
Dolomīta šķembu un smilts maisījums (1šs)
Grants (1g)
Grantaina smilts (1gr)
Augsne (2)
Smalka smilts (1s)
Putekļaina smilts (1p)
Putekļaina smilts, vidēji blīva - blīva (6'-'')
Putekļaina smilts, vidēji blīva (6'')
Putekļaina smilts, irdena (6''')
Smalka smilts, vidēji blīva (7'')
Smilšmāls (15^4)
Morēnas mālsmilts (18^5)

SIA "3C"
Reģ. Nr. 43603014135; Būvk. reģ. Nr. 2765-R
Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004,
Latvija, Tālr. +371 63025682

Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome
Lielā iela 11, Jelgava LV 3001

Pasūtījuma Nr. ADM/2-1.4/15/70

Būvproj.d.vad.	D. Ieviņa	05.2016
Izstrādāja	D. Ieviņa	05.2016

Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavā pilsētas administratīvajai robežai

GARENPROFILS

Stadija	Rasējuma marka	Lapa/lapas
BP	UKT4	9/9

Arhīva reģ. Nr. 00231