

**Galveno darbu un materiālu specifikācija**  
**A1530-L-33"46" (20 kV KL)**  
**(ielas izbūves piketa atzīme 25+40 līdz 37+20)**

(ielas izbūves 5 kārtā)

**Darbu izmaksas**

11105	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	2	
11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	41	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	1070	
11112	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	172	
11202	Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	815	
13114	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm <sup>2</sup> ieguldīšana gatavā tranšejā	m	736	
13116	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm <sup>2</sup> montāža caurulē	m	567	
13306	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	2	
13304	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm <sup>2</sup> savienošanas uzmavas montāža	gab.	3	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	1.25	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	1.25	
19405	Rakšanas atļaujas saņemšana konkrētās ielās	objekts	1	
11407	Brauktuves šķembu segums (Sagatavašana asfaltēšanai)	m <sup>2</sup>	170	
11409	Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana	m <sup>2</sup>	170	
11420	Trotuāru (zālāju) apmales atjaunošana	m	200	
11423	Liekās grunts aizvešana	m <sup>3</sup>	50	
19412	Atļaujas saskaņošana un darba veikšanas krustojumos ar "Latvijas dzelzceļš" sliežu ceļiem	objekts	1	
11210	Kabeļa mehāniskā aizsargzībe ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	736	

**Materiālu izmaksas**

801.013	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	1240	
3210.001	Smiltis	m <sup>3</sup>	50	
912.004	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	365	
912.009	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	239	
914.001	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	736	
917.006	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeļi 95-240 mm <sup>2</sup>	gab.	2	
915.006	Savienošanas uzmava (s/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu 95-240 mm <sup>2</sup>	gab.	3	
1303.001	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	1180	