ELEKTROTEHNISKĀS DAĻAS "ELT"' SATURA RĀDĪTĀJS

Nr.p.k.	Nosaukums	Zīmējums
1	Vispārējie dati.	ELT - 1
2	Elektrotīklu izbūves trase	ELT - 2
3	Elektrotīklu shēma	ELT - 3

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Sadalne KKM-4+USM-2	gab	1
Sadalne KKM-2+USM-1	gab	1
AXMK 4x150	m	210
Caurule D-160	m	134

Šī būvprojekta elektrotehniskās daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašu noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs **M.Kudrjavceva**
Sert. 70-0504

2016.g. 7. novembrī (paraksts)

IZMANTOTIE PALĪGMATERIĀLI

- Latvijas energostandarti LEK;
- Elektroietaišu izbūves noteikumi, 1986.g., Maskava;
- A/S Energo firmas "Jauda" izstrādājumu katalogs;
- MK noteikumi Nr.573, Nr.574;
- LATVIJAS ENERGO STANDARTI (2000-2014 GADS);
- www.slo.lv online katalogs;
- www.eksistemas.lv online katalogs.

Vispārējie norādījumi

1. Brauktuvju un ietvju segumu, un zaļo zonu, pēc komunikāciju izbūves, atjaunot atbilstoši esošajiem noteikumiem.
2. Materiālus un montāžas izstrādājumus kuri nav paredzēti dotajā projektā, paredzēt montāžas kompānijai savos apjomos, balstoties uz personīgo pieredzi. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Projektā paredzēto elektroiekārtu var aizstāt ar analogu, sertificētu Latvijas Republikā;
3. Projekts saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām un zemes īpašniekiem;
4. Elektromontāžas darbi veicami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumiem un normām;
5. Darba aizsardzību un drošibas tehniku celtniecībā nodrošināt ievērojot DT, TEN, Eletroietaišu izbūves noteikumus un izgatavotājrūpnīcas instrukcijas.

				Objekts: Elektropieslēguma izbūve Loka maģistrāles un Ziediņu ceļa krustojumā, Jelgavā.	Pasūtījums Nr. 7-2016
				Pasūtītājs SIA "3C"	Stadija: TP; Mērogs: Bez mēr.; Lapa: ELT-1
	Uzvārds	Paraksts	Datums		
Projektēja	A.Ozoliņš			Elektroapgādes tīkla pārbūve	RALKO
				Vispārīgie dati	