

**Galveno darbu un materiālu specifikācija
1520-1529-1537-1531
(ielas izbūves piketa atzīme 26+00 līdz 28+00**

(ielas izbūves 5 kV)

Darbu izmaksas

11105	Tranšeja - bedre VS uzmavām	gab.	3
13114	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm ² ieguldīšana gatavā tranšejā	m	131
13116	VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240 mm ² montāža caurulē	m	284
13306	VS 3 dzīslu kabeļa pārejas (papīra - plastmasas izolācija) savienojuma uzmavas montāža	gab.	3
13208	VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120 mm ² gala apdare	gab.	1
13213	VS 3 dzīslu kabeļa gala apdares demontāža	gab.	1
13105	VS 1 dzīslu kabeļa 35 - 240 mm ² montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos	m	5
11210	Kabeļa mehāniskā aizsargzība ar lentveida vai rievzobu profiliem	m	130

Materiālu izmaksas

801.013	Kabelis 20kV, viendzīslu ar lentas ekrānu 3x150+35 Al (Wiski)	m	205
801.012	Kabelis AHXAMK-W 3x240+35Cu 12/20 kV	m	215
3210.001	Smiltis	m ³	10
3210.003	Šķembas	m ³	2
912.004	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	150
912.009	Kabeļu aizsardzības caurule d=160, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	134
914.001	Aizsarglenta kabelim, plastmasas	m	130
1303.001	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 40 mm	m	420
917.006	Pārejuzmava (p/u) 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu uz eļļas kabeļi 95-240 mm ²	gab.	3
902.006	Gala apdare (g/a) 20 kV iekštipa, 1-dzīslu kabelim ar alumīnija lentas ekrānu spriegumam 20kV (95-240mm ²)	gab.	1
1303.004	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	1

◁ārta)

[illegible][illegible]