

Objekts:

Jelgavas amatu vidusskolas ēkas pārbūve

## ***Iekārtu un materiālu specifikācija 1. kārtā***

<b>Nr.p.k.</b>	<b>Materiālu nosaukums</b>	<b>Apzīmējums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Daudzums</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Ventilācija</b>				
<b>PN 4 (Darba kabinets un arhīvs)</b>				
1	PN ventilācijas agregāts P-170m <sup>3</sup> /h; 317Pa, M5 filtrs; N-170m <sup>3</sup> /h; 317Pa, M5 filtrs, plākšņu siltummainis n=78%, elektriskais "priekš" un "pēc" sildītājs 220V/1F/50Hz, 1.2kW, kreisās puses izpildījums, "KOMFOVENT"	DOMEKT-R-250-F-L2-M5/M5-C6-L/A	kpl	1
2	Vārsts ar elektropiedziņu un atsperi, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-160+LF230	kpl	1
3	Vārsts ar elektropiedziņu, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-160+LF230	kpl	1
4	Trokšņu slāpētājs, "KOMFOVENT"	AGS-160-50-600	gb	2
5	Āra reste, "KOMFOVENT"	YGAV-200	gb	1
6	Āra reste, "KOMFOVENT"	YGAV-160	gb	1
7	Ar roku regulējama drosele, "KOMFOVENT"	AGRJ-R-100	gb	2
8	Līkums 90° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	ATP-90-100	gb	2
9	Līkums 90° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	ATP-90-160	gb	4
10	Līkums 45° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AT-45-160	gb	2
11	Pāreja no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	PCT-160-125	gb	1
12	Pāreja no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	PCT-200-160	gb	1
13	Trejbabls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	TRT-160-100	gb	1
14	Trejbabls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	TRT-200-100	gb	1
15	Pieplūdes difuzors, "KOMFOVENT"	DVS-P100	gb	1
16	Nosūces difuzors, "KOMFOVENT"	DVS-100	gb	1
17	Regulējama nosūces reste+spiedienu izlīdzinoša kārba ar gala pievienojumu Ø125, "Flakt Wood"	USR200-100-S+TGE200-100-B	gb	1
18	Regulējama nosūces reste+spiedienu izlīdzinoša kārba ar gala pievienojumu Ø160, "Flakt Wood"	USR300-100-S+TGE300-100-B	gb	1
19	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-160	gb	4
20	Akmens vates Lamella paklājs d=80mm, "PAROC"		m <sup>2</sup>	5
21	Izeja cauri ārsienai	Ø200	kpl	2
22	Palīgmateriāli gaisa vadiem, izolācijas stiprinājumi, hermetizācijas utml. materiāli		kpl	1
23	Sistēmas palaišana un ieregulēšana		sist	1
24	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
<b>PN 5 (Datorklase)</b>				
1	PN ventilācijas agregāts P-630m <sup>3</sup> /h; 445Pa, M5 filtrs; N-630m <sup>3</sup> /h; 445Pa, M5 filtrs, plākšņu siltummainis n=82%, elektriskais "priekš" un "pēc" sildītājs 220V/1F/50Hz, 2.4kW, labās puses izpildījums, "KOMFOVENT"	DOMEKT-R-700-V-R1-M5/M5-C6-L/A	kpl	1
2	Vārsts ar elektropiedziņu un atsperi, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-250+LF230	kpl	1
3	Vārsts ar elektropiedziņu, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-250+LF230	kpl	1
4	Trokšņu slāpētājs, "KOMFOVENT"	AGS-250-50-900	gb	2
5	Āra reste, "KOMFOVENT"	YGAV-315	gb	1
6	Dekoratīva šahta 350x350x1000(h)mm ar jumtiņu 700x700mm skat.(AC)		kpl	1
7	Ar roku regulējama drosele, "KOMFOVENT"	AGRJ-R-125	gb	8
8	Ar roku regulējama drosele, "KOMFOVENT"	AGRJ-R-160	gb	2
9	Pieplūdes difuzors, "KOMFOVENT"	DVS-P125	gb	8

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Materiālu nosaukums</i>	<i>Apzīmējums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudzums</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
10	Nosūces difuzors, "KOMFOVENT"	DVS-125	gb	6
11	Likums 90° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	ATP-90-125	gb	13
12	Trejgabals no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	TRT-125-125	gb	2
13	Trejgabals no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	TRT-160-125	gb	8
14	Trejgabals no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	TRT-250-160	gb	2
15	Noslēgvārsts no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AKT-250	gb	2
16	Likums 90° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AT-90-250	gb	2
17	Likums 45° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AT-45-250	gb	1
18	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-125	m	20,0
19	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-160	m	16,0
20	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-250	m	36,0
21	Pāreja no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	PCT-160-125	gb	4
22	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-125	gb	2
23	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-160	gb	4
24	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-200	gb	4
25	Akmens vates Lamella paklājs d=80mm, "PAROC"		m <sup>2</sup>	25
26	Izeja cauri pārsegumam un jumtam	Ø250	kpl	1
27	Izeja cauri kapitālām sienām	Ø250	kpl	3
28	Palīgmateriāli gaisa vadiem, izolācijas stiprinājumi, hermetizācijas utml. materiāli		kpl	1
29	Sistēmas palaišana un ieregulēšana		sist	1
30	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
<b>PN 6 (Degustācijas telpa un pavāru klase)</b>				
1	PN ventilācijas agregāts P-630m <sup>3</sup> /h; 445Pa, M5 filtrs; N-630m <sup>3</sup> /h; 445Pa, M5 filtrs, rotācijas siltummainis n=82%, elektriskais "priekš" un "pēc" sildītājs 220V/1F/50Hz, 2.4kW, kreisās puses izpildījums, "KOMFOVENT"	DOMEKT-R-700-V-L1-M5/M5-C6-L/A	kpl	1
2	Vārsts ar elektropiedziņu un atsperi, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-250+LF230	kpl	1
3	Vārsts ar elektropiedziņu, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-250+LF230	kpl	1
4	Trokšņu slāpētājs, "KOMFOVENT"	AGS-250-50-900	gb	2
5	Āra reste, "KOMFOVENT"	YGAV-250	gb	1
6	Āra reste, "KOMFOVENT"	YGAV-315	gb	1
7	Regulējama reste, "Flakt Wood"	USR-400-100-K	gb	2
8	Regulējama reste, "Flakt Wood"	USR-300-100-K	gb	4
9	Likums 90° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AT-90-250	gb	6
10	Pāreja no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	PCT-315-250	gb	1
11	Pāreja no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	PCT-250-200	gb	2
12	Pāreja no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	PCT-200-125	gb	1
13	Sānu pievienojums - sedls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AOF-250-100x400	gb	1
14	Sānu pievienojums - sedls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AOF-200-100x400	gb	1
15	Sānu pievienojums - sedls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AOF-250-100x300	gb	1
16	Sānu pievienojums - sedls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AOF-200-100x300	m	2
17	Sānu pievienojums - sedls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AOF-125-100x300	m	1
18	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-250	m	39,0
19	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-200	m	12,0
20	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-125	m	3,0
21	Noslēgvārsts no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AKT-200	gb	1
22	Noslēgvārsts no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AKT-125	gb	1

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Materiālu nosaukums</i>	<i>Apzīmējums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
23	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-250	gb	4
24	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-200	gb	2
25	Akmens vates Lamella paklājs d=80mm, "PAROC"		m <sup>2</sup>	15
26	Izeja cauri ārsienai	Ø250	kpl	2
27	Atvērumi kapitālās sienās ar izmēru līdz 0.4m		kpl	6
28	Palīgmateriāli gaisa vadiem, izolācijas stiprinājumi, hermetizācijas utml. materiāli		kpl	1
29	Sistēmas palaišana un ieregulēšana		sist	1
30	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
<b>N 1 (Laboratorija)</b>				
1	Kanāla ventilators 1500m <sup>3</sup> /h; 290Pa; 230V/1F/50Hz; 0.37kW ar ātruma regulatoru RE1.5, "SYSTEMAIR"	KD 315L	kpl	1
2	Stiprinājuma klipsis, "SYSTEMAIR"	FK 315	gb	2
3	Vienvirziena vārsts, "SYSTEMAIR"	RSK-315	gb	1
4	Tvaiku nosūcējs, sienas variants nerūsējošais tērauds ar elektro apgaismojumu un labirinta tipa filtriem, "METEOS"	HNPd 2700x800x480	kpl	1
5	Tvaiku nosūcējs, sienas variants nerūsējošais tērauds ar elektro apgaismojumu un labirinta tipa filtriem, "METEOS"	HNPd 900x800x480	kpl	1
6	Trokšņu slāpētājs, "KOMFOVENT"	AGS-315-50-900	gb	1
7	Ar roku regulējama drosele, "KOMFOVENT"	AGRJ-R-315	gb	2
8	Līkums 90° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AT-90-315	gb	1
9	Līkums 45° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AT-45-315	gb	1
10	Sānu pievienojums 45°, "KOMFOVENT"	AOT-45-315-315	gb	1
11	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-315	m	9,0
12	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-315	gb	2
13	Esošo gaisa vadu un tvaika nosūcēju demontāža un pievienošanās esošai gaisa šahtai Ø315		kpl	1
14	Palīgmateriāli gaisa vadiem, izolācijas stiprinājumi, hermetizācijas utml. materiāli		kpl	1
15	Sistēmas palaišana un ieregulēšana		sist	1
16	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
<b>PN 7 (Kosmetologi)</b>				
1	PN ventilācijas agregāts P-200m <sup>3</sup> /h; 431Pa, M5 filtrs; N-630m <sup>3</sup> /h; 445Pa, M5 filtrs, rotācijas siltummainis n=78%, elektriskais "priekš" un "pēc" sildītājs 220V/1F/50Hz, 1.2kW, kreisās puses izpildījums, "KOMFOVENT"	DOMEKT-R-250-F-L2-M5/M5-C6-L/A	kpl	1
2	Vārsts ar elektropiedziņu un atsperi, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-125+LF230	kpl	1
3	Vārsts ar elektropiedziņu, "KOMFOVENT"	AGUJ-M-125+LF230	kpl	1
4	Trokšņu slāpētājs, "KOMFOVENT"	AGS-125-50-600	gb	2
5	Āra reste, "KOMFOVENT"	YGAV-160	gb	2
6	Ar roku regulējama drosele, "KOMFOVENT"	AGRJ-R-125	gb	2
7	Līkums 90° no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	AT-90-125	gb	7
8	Trejbabls no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	TRT-125-125	gb	2
9	Pieplūdes difuzors, "KOMFOVENT"	DVS-125	gb	2
10	Nosūces difuzors, "KOMFOVENT"	DVS-125	gb	2
11	Pāreja no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	PCT-160-125	gb	2
12	Gaisa vads no cinkota skārda, "KOMFOVENT"	OS3-125	m	18,0
13	Tīrīšanas lūka apaļiem gaisa vadiem, "KOMFOVENT"	KR-125	gb	4
14	Akmens vates Lamella paklājs d=50mm, "PAROC"		m <sup>2</sup>	4
15	Izeja cauri ārsienai	Ø160	kpl	2
16	Palīgmateriāli gaisa vadiem, izolācijas stiprinājumi, hermetizācijas utml. materiāli		kpl	1

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Materiālu nosaukums</i>	<i>Apzīmējums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudzums</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
17	Sistēmas palaišana un ieregulēšana		sist	1
18	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
<b>Gaisa kondicionēšana datoru klasē</b>				
1	Ārējais Multi bloks Qdz=6.3kW; Qapk=6.6kW EER-3.78, 230V/1F/50Hz, 7.1A; 700x900x300mm, 55kg, "INDUTEK"	AOYG 18 LAT 3	gb	1
2	Griestu kaste 3.5kW, 230V/1F/50Hz, 0.2kW komplektā bezvadu pults, "INDUTEK"	AUYG 12 LVLB	kpl	3
3	Kastes dekoratīvais panelis, "INDUTEK"	UTG-UFYD-W	gb	2
4	Mīkstā vara caurule ar sintētiskā kaučuka izolāciju d=9mm	Ø6.35	m	30,0
5	Mīkstā vara caurule ar sintētiskā kaučuka izolāciju d=9mm	Ø9.52	m	30,0
6	Vara cauruļvadu veidgabali		kpl	1
7	Lokana PE caurule	Ø8	m	2,0
8	PE kanalizācijas caurule	DN32	m	15,0
9	PE kanalizācijas veidgabali		kpl	1
10	Cauruļu un iekārtu stiprinājumi		kpl	1
11	Elektromontāžas materiāli		kpl	1

Sastādīja: Dzintars Grīvnieks  
 LSGŪTIS sertifikāta Nr. 3-01157