



TĒLPU EKSPĻĪKĀCIJA							
Apz.	Nosaukums	Plaība (m2)	Logu gaisma (lux/m2)	Telpu grupu iedalīšanas veids	Apz.	Nosaukums	Plaība (m2)
PROJĒKTOJUMS	1. TEORIĀS KLASE	29.12	○	1200	10. DUSĀS TĒLPA	2.40	
	2. METINĀŠANAS NODARBĪBU TĒLPA	39.40	○		11. DUSĀS TĒLPA	2.40	
	3. IEEJAS VESTIBĪLS AR GARDEROBĪ	35.60	○		12. TRENAŽIERU TĒLPA	95.70	
	4. WC INVALIDU	7.65			13. SPORTA ZĀLE	166.60	
	5. WC VĪRIEŠU	5.38			14. INVENTĀRA NOLIKTAVA	17.40	
	6. WC SIEVIEŠU APKOP/INVENT.	5.38			15. ESOŠĀ SAGATAVJU TĒLPA	29.46	
ESOŠAIS BŪVĀPĀKUMS	7. METINĀŠANAS NODARBĪBU TĒLPA	55.15	○	1200	16. ESOŠĀ MATER.NOLIKTAVA	22.66	
	8. ĢĒRBTUVE	10.10			17. ESOŠĀ GARDEROBE	22.87	
	9. ĢĒRBTUVE	10.10			18. ESOŠĀ MATER.NOLIKTAVA	28.25	
					19. LIFTA IEBŪVE GARDEROBES ZONĀ	8.00	

- Apzīmējumi
- proj. sadalne SS;
  - esoša sadale;
  - proj. rozetes 230V, IP44, h=0,3m;
  - proj. rozetes 230V, IP20, h= 0,3m;
  - proj. rozetes 400V, h=0,3m;
  - proj. izvads;
  - proj. apgaismojuma pārslēdzis 2p, IP20, h=1m;
  - proj. apgaismojuma pārslēdzis 1p, IP20, h=1m;
  - proj. apgaismojuma slēdzis 2p, IP20, h=1m;
  - proj. apgaismojuma slēdzis 1p, IP20, h=1m;
  - proj. apgaismojuma slēdzis 1p, IP44, h=1m;
  - proj. slēdžu bloks, h=1m;
  - proj. TRILUX Siella G4 M73 OTA19 LED 3200-830ET, 31W, IP40;
  - proj. TRILUX Aviella CO7 OA 2000-830 01ET, 21W, IP44;
  - proj. TRILUX Aviella CO5 OA 1200-830 01ET, 15W, IP44;
  - proj. apgaismojuma armatura 2x36W;
  - proj. prožektors 250W;
  - proj. softite;
  - proj. stavvads;
  - proj. gaismeklis "Izeja" ar AKB 1h;
  - proj. avārijas apgaismojums, AWEX AXP ar AKB 1h;

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ				17 - 026			
				EL			
Būv.EL.d.vad.	H.Leoho	01.17.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs	
Projektēja	H.Leoho	01.17.2018		BP	3	1:100	
				1. stāvs, spēks			
ARHĪVA NR							