CAURUĻVADU SARAKSTS

Nosaukums	Mēr. vienība	Kopā	Skaits uz cauruļvadu				
				Ar	M		
Nerūsējošā tērauda caurule EN1.4307/304L							
Dn 15(21,3x2,0); AAC249	m	155		77	78		
Cauruļvadu fasondaļas							
Metin. nerūs. tērauda līkums AISI304							
Līkums 90° Dn15(21,3x2,0), AFK 612	gb.	36		18	18		
T-gabali							
T-gabals Dn15(21,3x2,0), AGD168	gb.	26		13	13		
Pārejas							
Pāreja 15x10(21,3x3172x2,0) AMG965;	gb.	24		12	12		
Nerūsējušā tērauda vītņu savienojums							
NT īsvītne EN1.4404; 1/2" (AAC467)	gb.	8		4	4		
NT īsvītne EN1.4404; 3/8" (AAC466)	gb.	24		12	12		
NT pretuzgrieznis; 1/2"	gb.	4		2	2		
NT pretuzgrieznis; 3/8"	gb.	24		12	12		
NT kape EN1.4404/316L							
1/2"; AAC486	gb.	4		2	2		

CAURUĻVADU SARAKSTS

Nosaukums	Mēr. vienība	Kopā	Skaits uz cauruļvadu				
				Ar	M		
Caurules kronšteins, AAH 488							
DN 15 x M8	gb.	106		53	53		
Montāžas plate							
M8 / M10; AAH 446	gb.	106		53	53		
Divpusējā skrūve							
M8 x 100; ASP 959	gb.	106		53	53		
Cauruļa čaulas sienu šķērsojumiem							
ØD 80 x 4, L = 500 mm	gb.	2		1	1		

Piezīmes :

1. Cauruļvadu un to fasondaļu apzīmējumi doti pēc kataloga "ONINNEN".

Ar - argona cauruļvads
M - metināšanas maisījuma cauruļvads (argons 98% un oglekļa dioksīds 2%)

Arhīva numurs	Datums	Projektētājs: RŪPNĪCPROJEKTS	K.Valdemāra iela 38, Rīga.Tālr. 7331411 LRUR reģ. nr. 40003216946 E-mail: rproject@rupnicprojekts.lv
JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ			17 - 026 (261701) TN
Būvproj.sad.vad. A.Ziemeļniece		AMATU VIDUSSKOLA	Stadija: BP; Lapa: 5; Mērogs: 1:100
Inženiere M.Filičeva	06.03.2018	METINĀŠANAS GĀZU APGĀDE. CAURUĻVADU SARAKSTS.	Galvēnais projektētājs: komunālprojekts, JELGAVA būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R
ARHĪVA NR			