| Sist. | Sk. | Apkalpes zona | Gaisa apstrādes agregāts | Ventilators | | | | | | Siltummainis | | | | | Sildītājs | | | | | Filtrs | | Pretaizsalšanas automātika | Piezīmes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tips | L $m^3/st$ | H Pa | Nomin. jauda $N_{el}$ kW | Nomin. strāva A | n a/min. darba punktā | Tips | Uzsildīš.t°C No | Uzsildīš.t°C Līdz | Q kW | Efektivitāte % | Tips, siltumnesējs. | Uzsildīš.t°C No | Uzsildīš.t°C Līdz | Q kW | Siltumnesēja temp.krītums | Tips | sk. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| PN1 | 1 | Sporta zāle | OPTIMA-NW-3-P-WO-Hw-D-6000/6000 | Pieplūde ER45C-4DN.E7.CR | 6000 | 400 | 2,20 ~3X400 V | 4,7 | 1862 | Rotējošais rekuperators PT-D14-W-1290 RRU-1375x1375x290 | -21.0 | 13.6 | 69.8 | 82.5 | XCCAG0730 T02001 F 18 E003 DN 25 DN 25 Etilenglikols 35% | 8.6 | 25 | 33.3 | 80/60 | F7 | 1 | Carel automātika komplektā ar trīsgaitas vārstu un servopiedziņu kaloriferiem | Skatīt pielikumu 1 Palaišana no sporta zāles |
| | | | | Nosūce ER45C-4DN.E7.CR | 6000 | 300 | 2,20 ~3X400 V | 4,7 | 1752 | | 21 | -11.5 | | | | | | | | F5 | 1 | | |
| PN2 | 1 | Trenažieru zāle | OPTIMA-NW-1-P-WO-Hw-D-2500/2500 | Pieplūde ER28C-2DN.B7.CR | 2500 | 400 | 1,10 ~3X400 V | 2,4 | 2875 | Rotējošais rekuperators PT-D14-W-915 RRU-1000x1000x290 | -21.0 | 12.1 | 31.8 | 84.8 | XCCAG 0465 T01201 F 21 E001 DN 15 DN 15 Etilenglikols 35% | 7.1 | 28 | 11.8 | 80/60 | F7 | 1 | Carel automātika komplektā ar trīsgaitas vārstu un servopiedziņu kaloriferiem | Skatīt pielikumu 2 Palaišana no trenažieru zāles |
| | | | | Nosūce ER31C-2DN.B7.CR | 2500 | 300 | 1,10 ~3X400 V | 2,4 | 2875 | | 18 | -13.3 | | | | | | | | F5 | 1 | | |
| PN3 | 1 | Metināšanas nodarbību telpa - vispārējā ventilācija | OPAL-NW-4S-L-WP-Hw-We-1500/1500 | Pieplūde | 1500 | 300 | 0,75 ~1X200-227 V | 3,3 | 3450 | Šķērsplūsmas | -21.0 | 12 | 15.9 | 81 | Etilenglikols 35% | 7 | 21 | 7.1 | 80/60 | F5 | 1 | Carel automātika komplektā ar trīsgaitas vārstu un servopiedziņu kaloriferiem | Skatīt pielikumu 3 Palaišana no metināšanas nodarbību telpas |
| | | | | Nosūce | 1500 | 300 | 0,75 ~1X200-227 V | 3,3 | 3450 | | 18 | -9.7 | | | | | | | | F5 | 1 | | |
| PN4 | 1 | Svinību zāle | OPTIMA-NW-3-P-WO-Hw-We-6400/6400 | Pieplūde GR45C-ZIK.DG.CR | 6400 | 400 | 2.9 ~3X400 V | 4.80 | 1891 | Rotējošais rekuperators PT-D14-W-1290 RRU-1375x1375x290 | -21.0 | 14.4 | 75.5 | 81.6 | XCCAG 0730 T020 01 F 30 E003 DN 25 DN 25 Etilenglikols 35% | 9.1 | 20 | 23.3 | 80/36 | F7 | 1 | Carel automātika komplektā ar trīsgaitas vārstu un servopiedziņu kaloriferiem | Skatīt pielikumu 4 Palaišana no zāles un vestkamerā |
| | | | | Nosūce GR45C-ZIK.DG.CR | 6400 | 400 | 2,9 ~3X400 V | 4,8 | 1892 | | 22 | -10.9 | | | | | | | | F5 | 1 | | |
| N5.1 | 1 | Sanmezgla telpa 6 | Sadzīves ventilators | SILENT 200 CRZ | 100 | 32 | 0.016 ~1 230 V 50 Hz | | 2300 | | | | | | | | | | | | | | Ar gaismas slēdzi |
| N5.2 | 1 | Sanmezgla telpa 5 | Sadzīves ventilators | SILENT 200 CRZ | 100 | 32 | 0.016 ~1 230 V 50 Hz | | 2300 | | | | | | | | | | | | | | Ar gaismas slēdzi |
| N5.3 | 1 | Sanmezgla telpa 4 | Sadzīves ventilators | SILENT 200 CHZ | 100 | 32 | 0.016 ~1 230 V 50 Hz | | 2300 | | | | | | | | | | | | | | Ar gaismas slēdzi |
| N5.4 | 1 | Sanmezgla telpa 11 | Sadzīves ventilators | SILENT 200 CHZ | 100 | 32 | 0.016 ~1 230 V 50 Hz | | 2300 | | | | | | | | | | | | | | Ar gaismas slēdzi |
| N5.5 | 1 | Sanmezgla telpa 10 | Sadzīves ventilators | SILENT 200 CHZ | 100 | 32 | 0.016 ~1 230 V 50 Hz | | 2300 | | | | | | | | | | | | | | Ar gaismas slēdzi |
| N5.6 | 1 | Sanmezgla telpa 21 | Sadzīves ventilators | SILENT 200 CHZ | 100 | 32 | 0.016 ~1 230 V 50 Hz | | 2300 | | | | | | | | | | | | | | Ar gaismas slēdzi |
| VN1 | 5 | Metināšanas nodarbību telpas vietējās nosūces | KEMPER firmas mobīlais filtragregāts ProfiMaster ar 2 šļūtenēm l=4m | | 2x700 | | 1.1 ~3 400 V 50 Hz | 2.30 | | | | | | | | | | | | | | Paredzēt iespēju pieslēgumiem metināšanas telpā |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ | | | | 17 - 026 |
| | | | | AVK |
| Būvproj.sad.vad. | G.Dzenīte | | | AMATU VIDUSSKOLA |
| Būvproj.izstr. | G.Dzenīte | | 15.02.2018. | |
| | | | | VENTILĀCIJAS SISTĒMU RAKSTUROJUMS |
| ARHĪVA NR | | | | |

| Stadija | Lapa | Mērogs |
|---|---|---|
| BP | 2 | - |

JELGAVA komunālprojekts b?vkomersanta re?.apl.Nr.2158-R