















Vispārīgie rādītāji

Lapas Nr.	Titullapa	Lapas nosaukums
		Sertifikāti un licences
		Satura rādītājs
		Skaidrojošais apraksts
UAS-1		Vispārīgie rādītāji
UAS-2		1. stāva plāns
UAS-3		2. un 3. stāva plāns
UAS-4		UAS blokshēma
UAS-5		Elektrisko savienojumu shēma
UAS-6		Akumulatoru jaudas aprēķins
UAS-7		Iekārtu un materiālu specifikācija

Pieņemtie apzīmējumi

Apz.	Marka	Nosaukums
	ESMI FXM 3NET/LV	UAS centrāle
	EDI-20+VSU01	Adrešu dūmu detektors ar iznesamo gaismas indikatoru
	EDI-20	Adrešu dūmu detektors
	EDI-50	Adrešu siltuma detektors
	ESI-20	Adrešu sirēna ar detektoru bāzi
	EBI-11	Adrešu detektora pamatne ar izolatoru
	EPP-20	Adrešu ugunsgrēka trauksmes poga
	AH-03127BS	Sirēna ar strobspuldzi
	EMI-301	Izejas modulis
	EMI-311	Ieejas/izejas modulis
	EMI-310/CZ	Konvencionālo zonu modulis
	FRHF SR114H 2x1+E	Kabelis E30
	(N) HXH-FF 3x1.5	Kabelis E30
	6500R	Dūmu/staru detektors ar reflektoru

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Gatis Keirišs, sertifikāta Nr.70-1460
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums) (paraksts)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ				17 - 026			
				UAS			
Būvproj. vad.	K. Brakanskis		01.02.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Būvproj.sad.vad.	G. Keirišs		01.02.2018		BP	1	
Būvproj.izstr.	G. Keirišs		01.02.2018				
				Vispārīgie rādītāji	<div><div>JELGAVA</div><div>komunālprojekts</div><div>būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158—R</div></div>		
ARHĪVA NR							