

Gāzesvada pievada materiālu specifikācija un darbu apjoms

Nr	Apzīmējumi	Nosaukums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	"Uponor" vai analogs	polietilēna caurule PE160x14.6mm, PN8, SDR11, PE-100	t.m.	325	
2	"Plasson" vai analogs	e.m. uzmava PE160, PN10, SDR11, PE-100	gab.	28	
3	"RMA" vai analogs	iegriešanās T-gab. <i>d 159</i>	gab.	1	
4	"AVK" vai analogs	teleskopisks kāta pagarinātājs aizbīdņim L=650-1100mm	gab.	2	
5	PGV-2.8.1	kape D310 uzstādīšanai bruuktuvē ar asfalta segumu	gab.	<i>4</i>	
6	PGV-1.9.1	dzelzbetona gredzens kapei	gab.	<i>4</i>	
7		signālvada kontaktvietas izvietojums kapē polietilēna gāzesvadam	vieta	<i>4</i>	
8	"Plasson" vai analogs	e.m. T-gab PE160, PN10, SDR11, PE-100	gab.	1	
9	"Plasson" vai analogs	gala noslēgs, PN10, SDR11, PE-100	gab.	<i>2</i>	
10	"AVK" vai analogs	noslēgierīce Dn125 ar PE galiem	gab.	1	
11		pievienošanās esošam tēraudā g.v. Dn150 ar T-gab.	vieta	1	
12		PE160 caurules locīšana 1-7° lenķī	vieta	5	
13		signālvada savienošana ar uzmavu	vieta	2	
14		brīdinājuma lenta ar uzrakstu "GĀZE"	t.m.	320	
15		gāzesvada pārbaude	t.m.	320	
16		mitrumizturīgā līmlente	t.m.	50	
17		grunts izrakšana un aizrakšana	m3	185	
18		tranšejas pamatnes sagatavošana ar smilšu piebēršanu (h=0,3m)	m3	55	precizēt izbūves laiku
19		indikācijas kabelis no vara (2,5mm2)	t.m.	320	
20		g.v. šķērsošanās ar kanalizāciju	vieta	5	
21		g.v. šķērsošanās ar dzelzceļa kabeli	vieta	2	
22		g.v. šķērsošanās ar sakaru kabeli	vieta	3	
23		g.v. šķērsošanās ar LVRTC <i>EST KANALIZ</i>	vieta	1	
24		g.v. šķērsošanās ar sakaru kanalizāciju	vieta	1	
25		g.v. šķērsošanās ar projektējamo ūdensvadu	vieta	3	
26		g.v. šķērsošanās ar dzelzceļu:	vieta	1	
27	PGV-2.8.1	kape D310 uzstādīšanai bruuktuvē ar asfalta segumu	gab.	4	
28	PGV-1.9.1	dzelzbetona gredzens kapei	gab.	4	
29		2" kontrolcaurule	gab.	1	
30		g.v. tērauda apvalkcaurule d273x6mm	t.m.	8	
31		centrējošais gredzens	gab.	4	
32		termosarūkošā uzmava Dn250	gab.	2	
33		aizsargpārklājums apvalkcaurulei	m2	6	
34		<i>PE 160 TĒRAUDS / PE d 159 / PE 160</i>	<i>GAB</i>	<i>1</i>	

35 "AVUL" VAI ANALOGS NOSLEGIERCE DN ISO ARTE CALCEM
36 TERAUDA METINATO SIVUM PARBAUDE La COTALM
AR RADIO GRAFIZU VIETOS : 2

K. Gruskevič 18.06.18

Vidējā spiediena sadales gāzesvada jaunbūve pa Garozas ielu un Rubeņu
celu Jelgavā; Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

18-002

GAT

Sad.vad.	K.Gruškeviča		03.2018
----------	--------------	---	---------

Izstrādāja	K.Gruškeviča		03.2018
------------	--------------	---	---------

Sadalošā gāzesvada materiālu specifikācija un darbu apjoms

STADIJA

LAPA

LAPAS

T.P.

5

5

SIA "Zemgales projektu birojs