



# SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA „JELGAVAS ŪDENS” VALDES LOCEKLĀ TĀLR. 63007070, FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: [jelgavas.udens@ju.lv](mailto:jelgavas.udens@ju.lv), SABIEDRĪBAS VIENOTĀIS REĢISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LV57HABA 0551 004590971 AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija  
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001

Attīstības un  
pilsētplānošanas  
pārvaldei

Saskaņā ar  
lietvedības instrukciju

## TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

2017.gada 20. jūlija

Nr. 330/03-01

### Būvprojekta nosaukums: "Neretas ielas pārbūve"

Lūdzam ņemt vērā, ka potenciālā projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā" ietvaros ir paredzēts izbūvēt ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklu Upes ielā posmā no Neretas ielas līdz objektam Upes iela Nr.32. Jelgavas pilsētas dome 12.11.2015. ar lēmumu Nr.14/3 "Par atbalstu projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārtā” iesniegšanai” ir lēmusi par atbalstu minētajam projektam, projektā iekļaujamajām aktivitātēm un indikatīvajām izmaksām. Projektēšanas darbi tiks uzsākti 2018.gadā un projektu paredzēts realizēt līdz 2021.gada beigām piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda specifiskā atlases mērķa 5.3.1. "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" pieejamo un Jelgavas pašvaldībai piešķirto līdzfinansējuma apjomu.

Neretas ielas pārbūves un būvdarbu zonā veikt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu pārbūvi:

### Ūdensapgāde

#### Vispārīgie nosacījumi:

- Rekonstruējamo ielas ūdensvada un pievadu cauruļvadu diametrus izbūvēt ne mazākus par esošajiem;
- Ielu krustojumos paredzēt ūdensvada atzarus ielu sarkano līniju robežās esošo ūdensvadu pārslēgšanai un perspektīvo ūdensvadu pieslēgumiem;
- Katram esošajam un plānotajam apbūves zemesgabalam paredzēt atsevišķu ūdens pieslēgumu līdz ielu sarkanai līnijai vai zemes gabala robežai, ar

Saņemts Attīstības un pilsētplānošanas

pārvaldē 20 14. g. 21. jūlija

Saņemts Nr.	6546/18-26
lpp.	3
20 17. g.	21. jūlija
Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrs	

gala noslēgu vai paredzēt pievada pārslēgumu, ja nekustamajam īpašumam ir jau pieslēgums;

- Jaunbūvējamo ūdensvada pievadu diametrus un novietni plānot saskaņā ar pilsētas apbūves plānojumu un cauruļvadu diametru izvēli pamatot ar hidrauliskajiem aprēķiniem;
- Ūdensvada maģistrāles un pievada atslēguma nodrošināšanai paredzēt pazemes tipa aizbīdņus ar teleskopisko kāta pagarinātāju un peldošo ielas kapi ar iekšējo diametru ne mazāku par Ø140 mm;
- Paredzēt ugunsdzēsības hidrantus, ūdensvada skalošanas un iztukšošanas vietas, atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām.

Neretas iela:

- posmā no Prohorova ielas līdz Birzes ielai izbūvēt jaunu, ne mazāku kā Ø200 mm ūdensvadu, demontēt esošo Ø200 mm ūdensvadu;
- posmā no Birzes ielas līdz objektam Birzes iela Nr.18 izbūvēt jaunu, ne mazāku kā Ø200 mm ūdensvadu, demontēt esošo Ø160 mm ūdensvadu.

### **Kanalizācija**

**Vispārīgi nosacījumi:**

- pārbūvējamo sadzīves kanalizācijas cauruļvadu diametrus izbūvēt ne mazāku par esošajiem, saglabājot esošā kanalizācijas cauruļvada iebūves slīpumu;
- Ielu sadzīves kanalizācijas vadus, esošos māju un citu objektu kanalizācijas izvadus pārslēgt uz jaunbūvējamo kanalizācijas vadu ielu sarkano līniju robežās;
- Katram esošajam un plānotajam nekustamajam īpašumam paredzēt atsevišķu kanalizācijas atzaru līdz ielu sarkanai līnijai vai zemes robežai, kur uzstādīt skataku.
- Kanalizācijas atzaru novietni un to diametrus paredzēt saskaņā ar pilsētas apbūves plānojumu un cauruļvadu diametru izvēli pamatot ar hidrauliskajiem aprēķiniem;
- Skataku vāku iebūves tipu paredzēt atbilstoši ielas brauktuves segumam un skataku izbūves vietai;
- Tekņu atzīmes cauruļvada pievienošanas vietās piemērīt dabā uz vietas.

Neretas iela:

- Neretas ielas posmā esošo divu Ø200 mm sadzīves kanalizācijas spiedvadu vietā izbūvēt jaunus spiedvadus ar ne mazākiem cauruļvadu diametriem, demontēt esošos Ø200 mm sadzīves kanalizācijas spiedvadus;
- visā Neretas ielas posmā izbūvēt esošā Ø500 mm un Ø400 mm sadzīves kanalizācijas vada vietā jaunu kanalizācijas vada posmu ar ne mazāku kā Ø500 mm cauruļvadu diametru, demontēt esošos Ø500 mm un Ø400 mm sadzīves kanalizācijas vadus.



Rekonstrukcijas un ielas posma pārbūves laikā nodrošināt nepārtrauktu ūdensapgādi un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Tehnisko projektu izstrādāt, ievērojot Latvijas būvnormatīvu prasības. Visiem projektā pielietotiem materiāliem (caurules, veidgabali, armatūra, aku konstrukcijas utt.) jābūt sertificētiem.

Pēc jaunizbūvētu Neretas ielas ūdensvadu un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves un pārslēgšanas demontēt agrāk izbūvētos tīklus, kuri netiks ekspluatēti.

Projekta risinājumu iepriekš saskaņot Jelgavas būvvaldē, Lielā ielā 11 un SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgava.

Pirms būvdarbiem projektu saskaņot SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu plāniem, garenprofilu, tehnisko noteikumu norakstu, digitālo failu DWG formātā, nodot SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

Pasūtītāja pienākums iesniegt ūdensvada un kanalizācijas tīklu izpildzīmējumus, izpildzīmējumus digitālo failu DWG formātā, aktu par jaunbūvējamo ūdensvada, pievadu un atzaru hidraulisko pārbaudi, hlorēšanu, segto darbu aktus, aktu par hidrantu tehnisko stāvokli, aktu par kanalizācijas tīklu skalošanu un pārbaudi uz tecēšanu, kanalizācijas TV inspekciju veikt SIA „JELGAVAS ŪDENS” pārstāvja klātbūtnē.

**Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.**

Valdes loceklis



E. Līcis

TD vadītāja I.Buša  
Tāl. 63007073  
TD inženieris J.Šeškens  
Tāl. 63007106