



Latvijas Republika
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
“PILSĒTSAIMNIECĪBA”

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16a, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63084470, fakss: 63023869, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv
Reģ. Nr. 90001282486, SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA0050001003121

Jelgavā

05.03.2018.

Nr. PIL/5-6/18/21

Uz: 14.02.2018.

Nr. T-1/1

SIA “3C”
Paula Lejiņa iela 2
Jelgava, LV-3004
t.63025682
e-pasts 3c@3c.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: Neretas ielas pārbūve, Garozas ielas pārbūve, Prohorova ielas apgaismojuma pārbūve

1. Neretas ielas posmā no Prohorova ielas līdz Upes ielai ir ielu apgaismojuma tīkls ar 16 cinkotiem metāla balstiem (kopējais garums virs zemes 10 m), 12 gaismekļiem Philips SGS 250W, 3 gaismekļiem Philips SGS 150W, 1 gaismekli Vyrtich Hornet 250W, apgaismojuma vadības sadalni TP-1304 G-1.
Garozas iela posmā no Prohorova ielas līdz Jelgavas pilsētas robežai ir ielu apgaismojuma tīkls ar 26 cinkota metāla balstiem (kopējais garums virs zemes 10 m), 26 gaismekļiem Vizulo Stork 98W, apgaismojuma vadības sadalni TP-1353 G-1.
Prohorova iela posmā no Garozas ielas līdz Neretas ielai ir ielu apgaismojuma tīkls ar 10 cinkota metāla balstiem (kopējais garums virs zemes 10 m), 10 gaismekļiem Philips SGS 250W, apgaismojuma vadības sadalni TP-1353 G-1.
Prohorova iela posmā no Neretas ielas līdz Emburgas ielai ir ielu apgaismojuma tīkls ar 16 gaismekļiem Philips SGS 70W, piekarkabeli AMKA 1x16+25 710 m, apgaismojuma vadības sadalni TP-1304 G-1.
2. Ielu apgaismojuma sadalnes TP-1353 G-1 (20A, 10.5kW) esošā slodze - 5.35kW, izvietojums pie Garozas ielas Nr.109.
3. Ielu apgaismojuma sadalnes TP-1304 G-1 (40A, 21kW) esošā slodze - 15.13kW, izvietojums pie Cepļu ielas Nr.11.
4. Projektējot ielu apgaismojuma tīklu paredzēt:
 - 4.1. esošā ielu apgaismojuma tīkla demontāžu (ar neizmantoto materiālu nodošanu JPPI “Pilsētsaimniecība”) vai saglabāšanu atbilstoši izstrādātam risinājumam;
 - 4.2. esošo cinkota metāla balstu un balstu konsolu izmantošanu;
 - 4.3. atkārtotā zemējuma izbūvi, ja metāla balsta montāža tiek veikta dzelzsbetona pamatā;

- 4.4. ielu apgaismojuma kabeļu (alumīnijā ar PVC apvalku un dzīslas šķērs griezumu 35 mm²) montāžu kabeļu aizsardzības caurulē;
- 4.5. kabeļu sadalnes izbūvi, ja komutējamo kabeļu skaits ir vairāk par 3 vai kabeļa dzīslu šķērs griezums ir lielāks par 35 mm²;
- 4.6. esošo gaismekļu Vizulo Stork 98W izmantošanu Garozas iela posmā no Prohorova ielas līdz Jelgavas pilsētas robežai, mainoties balstu skaitam minētajā posmā, paredzēt papildus gaismekļu Vizulo Stork 98W uzstādīšanu;
- 4.7. esošās vadības sadalnes TP-1304 G-1 rekonstrukciju ar integrāciju esošā vadības sistēmā;
- 4.8. LED gaismekļu izmantošanu (skatīt pielikums.Nr.1) ar attālināto vadību un integrāciju esošā vadības sistēmā;
- 4.9. esoša apgaismojuma Birzes ielā pieslēgumu no projektējamā ielu apgaismojuma tīkla;
- 4.10. esoša apgaismojuma pie Prohorova iela Nr.26 pieslēgumu no projektējamā ielu apgaismojuma tīkla;
- 4.11. ielu apgaismojuma kabeļa izbūvi no TP-1304 G-1 līdz Prohorova ielai.
5. Projektam ir jāpievieno ielu apgaismojuma plānošanas aprēķinus atbilstoši LVS NE 13201 "Ielu apgaismojums".
6. Gājēju pārejās paredzēt speciālas gājēju pāreju konsoles ar "zebra" apzīmējumu un speciālas optikas LED gaismekļus ar speciālo optiku, īpaši piemērotu gājēju pāreju apgaismojuma izbūvei.
7. Izbūvējot apgaismojuma tīklus, ņemt vērā VAS "Latvijas Valsts ceļi" izdotos ieteikumus ceļu projektēšanai "Ceļu apgaismojums 2009".
8. Būvprojekta risinājumam jāatbilst LR spēkā esošiem projektēšanas normatīviem dokumentiem.
9. Saņemt rakstisku atzinumu par tehnisko noteikumu izpildi.
10. Tehniskie noteikumi ir neatņemama būvprojekta sastāvdaļa un tie derīgi divus gadus no izsniegšanas datuma.

Pielikums: "Tehniskas prasības LED gaismekļiem" un 3lpp.

Vadītāja vietniece

S.Liepiņa

Bernāne 63084478

Inga.Bernane@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Tehniskas prasības LED gaismekļiem

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Parametrs</i>	
1.1	Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes)	
1.2	Gaismas plūsmas veids: Asimetriska ielas optika	
1.3	Gaismekļa korpusa izpildījums: Liets alumīnijs, krāsots pelēks	
1.4	Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: IP66	
1.5	Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: IK08	
1.6	Gaismekļa montāža pa tiešo uz balsta un uz sāna konsoles: Ø (diametrs) 40÷60mm	
1.7	Darba temperatūra, ne sliktāk kā: -40°C - +50°C	
1.8	Gaismekļa stiprināšanas veids ar nerūsējoša tērauda skrūvēm	
1.9	Gaismekļa efektivitāte: ne mazāka kā: 115 Lm/W	
1.11	Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI): ne mazāka kā: 65%	
1.12	Gaismas krāsas temperatūra:	
1.12.1	LED gaismeklis	4000±10%K
1.12.2	LED gaismeklis gājēju pārējam	5700±10%K
1.13	Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija ar elektriskās barošanas padevi	
1.14	Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: CityLight iekārta, rūpnieciski integrēta gaismekļa korpusā gaismekļa ražošanas procesā	
1.15	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: 200 ÷ 240V	
1.16	Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: II (otrā)	
1.17	Izturība pret pārspriegumu: Maksimālais spriegums: P/(N/L) - 6kV.	
1.18	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: 0,92	
1.19	Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: 0,95	
1.20	Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: <ul style="list-style-type: none"> • Programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; • Vadības protokoli: 1-10V, DALI; • Barošanas blokā iebūvēta automātiskās jaudas samazināšanas funkcija līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku kā 15 minūtes. • Pretendents nodrošina programmēšanu par saviem līdzekļiem pēc pasūtītāja norādītajiem parametriem. 	
1.21	Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas ar gaismas avota patērējamās jaudas samazināšanos	
1.22	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu: 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamās virsmas	
1.23	Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: 100 000h	
1.24	Papildus prasības: <ul style="list-style-type: none"> • Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; • Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; • Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai 	
1.25	Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem ISO9001 vai ekvivalents:	
1.26	Gaismeklis ir sertificēts atbilstoši ENEC standartiem	

2. Apgaismojuma aprēķini un gaismekļu fotometrijas faili

Pretendents Pasūtītājam elektroniskā veidā datu nesējā iesniedz:

5.1. Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātā par katru piedāvāto gaismekļu modeli, kas ietver gaismekļu izstarotās gaismas leņķi horizontālā un vertikālā plaknē, kopējo

gaismas plūsmu (Lm), gaismas temperatūru (Kelvini) un citu nepieciešamo informāciju, lai pasūtītājs spētu izvērtēt pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību.

5.2. Pretendenta gaismekļu apgaismojuma plānošanas aprēķinus (fotometriskos) *.pdf un *.dlx formātā. Aprēķini attēlo pretendenta piedāvāto gaismekļu izstaroto gaismu līguma izpildes vietā un gaismekļu atbilstību norādītajai Me un S klasei līguma izpildes vietā. Pretendents nedrīkst mainīt nolikumam pievienotajos aprēķinos norādītos parametrus – jebkādas parametru izmaiņas būs pamats piedāvājuma noraidīšanai. Aprēķinus sagatavot izmantojot nolikumā pievienotos *.pdf (Dialux) aprēķinu failus.

3. Garantijas termiņš

6.1. Garantijas termiņš gaismekļiem ir 5 (pieci) gadi no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

6.2. Darbu kvalitātes garantija ir 5 (pieci) gadi Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

6.3. Garantijas laiks izmantotajiem būvniecības materiāliem un iekārtām ir to ražotāju noteiktais un apstiprinātais ar ražotāja rakstisku apliecinājumu.

6.4. Garantijas laiks ielu apgaismojuma vadības blokiem un gaismekļu vadības blokiem ir noteikts: ne mazāk kā 3 (trīs) gadi, no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

4. Dokumenti par preču atbilstību

Pretendents piedāvājumā iesniedz pasūtītājam zemāk minētos dokumentus par piedāvātajiem gaismekļiem:

7.1. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC sertifikāts.

Gaismekļiem ir jābūt ar ENEC marķējumu: .

ENEC ir elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas Savienības drošības standartiem. ENEC sertifikātā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību vismaz šādiem standartiem:

EN 62031:2008+A2:2015

EN 62471:2008

EN 60598-1:2015

Šo dokumentu pretendents ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

7.2. Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu. CE atbilstības deklarācijā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai Nr.2004/108/EK (elektromagnētiskā savietojamība), ES direktīvai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktīva), ES direktīvai 2011/65/ES (RoHS direktīva) un vismaz šādiem Latvijas standartiem:

LVS EN 61547:2009

LVS EN 55015:2013+A1:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 61347-2-13:2014

Šo dokumentu pretendents atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

7.3. Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts sertifikāts par atbilstību RoHS direktīvai. Sertifikātā ir jābūt norādei par gaismekļu atbilstību ES direktīvai 2011/65/ES (RoHS direktīva). Šo dokumentu pretendents ir tiesības iesniegt tikai angļu valodā bez tulkojuma.

7.6. Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegta tehniskās specifikācijas. Katra piedāvātā gaismekļa modeļa tehniskā specifikācijā ir iekļauta informācija par gaismekļa atbilstību visiem šīs tehniskās specifikācijas 1.punktā minētajiem gaismekļu tehniskiem rādītājiem, kā arī iekļauts vai pievienots gaismekļa attēls. Šo dokumentu pretendents atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

Par šim punktam atbilstošu tiks uzskatītas tikai piedāvāto gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas tehniskās specifikācijas – t.i. (a) gaismekļu ražotāja rūpnīcas parakstītas tehniskās specifikācijas vai (b) gaismekļu ražotāja rūpnīcas tehniskās specifikācijas izdruka, ievērojot, ka gaismekļu ražotāja rūpnīcas tehniskā specifikācijā vai pretendenta piedāvājumā ietverta norāde uz precīzu gaismekļu ražotāja rūpnīcas mājas lapas adresi (hipersaiti), kur pretendenta iesniegtās tehniskās specifikācijas ir publicētas un kur pasūtītājs var pārbaudīt pretendenta iesniegto tehnisko specifikāciju atbilstību ražotāja publicētajām tehniskām specifikācijām.

7.7. Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegtas montāžas instrukcijas. Katra piedāvātā gaismekļa modeļa montāžas instrukcijā soli pa solim ir iekļauta informācija par gaismekļa uzstādīšanu. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

7.8. Gaismekļu ražotāja rūpnīcas izsniegts apliecinājums (oriģināls) par pretendentam pieejamiem gaismekļiem. Apliecinājumā gaismekļu ražotāja rūpnīca apliecina, ka nodrošina vai nodrošinās pretendentam gaismekļu piegādi tādā apjomā un tādos termiņos, lai pretendents spētu izpildīt iepirkuma līguma prasības iepirkuma līgumā noteiktā termiņā. Šo dokumentu pretendentam atļauts iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā.

Elektrotīklu inženieris

Andrejs Bobikins