



Valsts vides dienests

---

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, [www.vvd.gov.lv](http://www.vvd.gov.lv)

Jelgavā

Dokumenta datums ir tā elektroniskās  
parakstīšanas datums Nr. 3.5–06/631  
Uz 19.03.2018. Nr. 2-26.1/281

**Jelgavas pilsētas pašvaldības  
administrācija**  
[dome@dome.jelgava.lv](mailto:dome@dome.jelgava.lv)

**Par tehniskajiem noteikumiem**

Nosūtām Jums tehniskos noteikumus – Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei  
Neretas ielas galā, būvprojekta „Neretas ielas pārbūve” Jelgavā, izstrādei.

Pielikumā: tehniskie noteikumi Nr. JE18TN0063 uz 2 lapām.

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Krūmiņa 63023228  
[inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv](mailto:inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv)



Valsts vides dienests

JELGAVAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, tālr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelgava@jelgava.vvd.gov.lv, [www.vvd.gov.lv](http://www.vvd.gov.lv)

## Tehniskie noteikumi Nr. JE17TN0063

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 13. panta otro un ceturto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 2. punktu un pielikuma 10.3. apakšpunktu

**Derīgi līdz 2023. gada 8. aprīlim**

Persona, kura gatavojas veikt darbību (iesniedzējs):

**Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija, reģ. Nr. 90000042516, Lielā iela 11, LV-3001, tālr. 63005535**

Paredzētās darbības nosaukums:

**Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve**

Paredzētās darbības norises vieta:

**Neretas ielas galā, Jelgava**

Pamatojums:

2018. gada 21. martā reģistrētais iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai

### Vides aizsardzības prasības:

1. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (jauda 768 l/s) pārbūvi veikt atbilstoši Ministru Kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr.327 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" (turpmāk MK 327) prasībām;
2. Attīrīšanas iekārtas projektēt un izbūvēt tā, lai būtu iespējams paņemt attīrīšanas iekārtās ieplūstošo, kā arī attīrīto notekūdeņu raksturīgus paraugus pirms to emisijas pieņemtajos ūdeņos atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 41.4. punkta prasībai;
3. Attīrīto lietus notekūdeņu novadīšanai Lielupē paredzēt lietusgāzu izlaides atbilstoši Ministru kabineta noteikumu MK 327 noteikumu 4.8. sadaļai;
4. Attīrīto lietus notekūdeņu piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas pirms to novadīšanas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmā atbilstoši Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” nedrīkst pārsniegt:  
- naftas produktiem - 0,5 mg/l; -suspendētās vielām – 35 mg/l;
5. Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas procesā radušos nogulšņu (smilts, naftas produkti) apstrādi, lai tās varētu utilizēt, izmantot vai novietot atbilstoši MK 328 noteikumu 153. punkta prasībai;
6. Nodrošināt lietus notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs radušos atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā saskaņā ar savstarpēji noslēgtu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju;
7. Lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pārbūves darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmās daļas

- 1.–4. punktam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;
8. Aizliegts sajaukt pārbūves darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19. pantam;
9. Nodrošināt būvniecības atkritumu uzskaiti atbilstoši 2014. gada 15. aprīļa noteikumu Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 3. punkta un 1. pielikuma prasībām;
10. Vismaz 10 darbdienas pirms paredzētā objekta nodošanas ekspluatācijā, Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē iesniegt iesniegumu atzinuma saņemšanai par objekta atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

**Izvērtētā dokumentācija:**

Paredzētās darbības iesniegums uz 1 lp.; tehniskā specifikācija, paredzētā objekta shēma 4 lp.

**Piemērotās tiesību normas:**

- 1) Atkritumu apsaimniekošanas likums;
- 2) MK 15.04.2014. noteikumi Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”;
- 3) Ministru Kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr.327 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-223-15 ”Kanalizācijas būves”;
- 4) Ministru Kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumiem Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”.

Tehniskajos noteikumos noteiktās vides aizsardzības prasības var grozīt Ministru Kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai " 25., 26., 27. punktā noteiktajā kārtībā.

Tehniskos noteikumus mēneša laikā var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā.

Iesniegumu par apstrīdēšanu iesniegt Jelgavas reģionālajā vides pārvaldē, Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, LV-3007

Direktors

H. Verbelis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKU  
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

09.04.2018.

Krūmiņa 63023228

[inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv](mailto:inese.krumina@jelgava.vvd.gov.lv)