


## lekārtu un materiālu specifikācija

NR–	Iekārtu un materiālu nosaukums	Marka	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
1	Uztveršanas un kontroles centrs	ESMI FXM 3NET/LV	kompl.	1	
2	FX licences atslēga	LICENCE KEY	gab.	1	
3	Akumulatoru baterija	12Ah/12V	gab.	2	
4	Detektoru plate	FX–ALCB	gab.	2	2–cilpas
5	Bāze izolators	EBI–11	gab.	6	
6	Adrešu sirēna ar detektoru bāzi	ESI–20	gab.	10	
7	Adrešu dūmu detektors	EDI–20	gab.	159	
8	Adrešu siltuma detektors	EDI–50	gab.	19	
9	Detektoru pamatne	EBI–12	gab.	162	
10	Adresu ugunstrauksmes ziņojumu poga	EPP–20	kompl.	13	Komplektā ar zemapmetuma kārbu
11	Ieejas/izejas modulis+kārba	EMI–311	kompl.	1	
12	Izejas modulis+kārba	EMI–301	kompl.	3	
13	Iznesamais gaismas indikators	VSU–01	kompl.	49	
14	Sirēna ar strobspuldzi	AH–03127BS	gab.	2	
15	Detektoru marķējums		gab.	215	
16	Signalizācijas kabelis	JE–H(St)H FE180/4x2x0.8	m	100	E30
17	Signalizācijas kabelis	FRHF SR114H 2x1+E	m	3200	E30
18	Elektrobarošanas kabelis	(N) HXH–FF 3x1.5	m	40	E30
19	Kabelis (āra izpildījumā)	VMOHBU5X2X0.5	m	35	
20	Kabelis (āra izpildījumā)	UTP4x2x0.5 cat5e	m	50	
21	Komutācijas kārba E30		gab.	4	
22	Poliplasta caurule Ø25		m	500	
23	Poliplasta caurule Ø50		m	50	
24	Detektoru apkopes lūka		kompl.	1	
25	Ugunsdrošais blīvējums		kompl.	1	
26	Montāžas materiāli		kompl.	1	

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ				17 - 025			
				UAS			
Būvproj.sad.vad.	G. Keirišs		19.03.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Būvproj.izstr.	G. Keirišs		19.03.2018		BP	9	
				Iekārtu un materiālu specifikācija	<div></div>		
ARHĪVA NR							