2.STĀVA AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA

Apzīm.	Materiāls	Skaits, gab.	Elementa izmēri		
			L, mm	B, mm	H, mm
AP-2.1	Metāla	1	1600	700	200
AP-2.2	FIBO	1	1790	250	185
AP-2.3	Dz.b.	2	1550	120	190

PIEZĪME:
1. Tipveida dzelzsbetona pārsedzes izvēlētas no SIA "Ramkons" produkcijas kataloga;



AILU IZVEIDES TEHNOLOĢIJA ESOŠAJĀS SIENĀS
1. Pirms jauno ailu pārsedžu izbūves uzsākšanas nesošās sienās jāveic pārseguma pagaidu atbalstīšana sienas abās pusēs;
2. Projekta atzīmes līmenī sienā rūpīgi jāizkaļ grope, kuras dziļums un augstums atkarīgs no tērauda U-profila izmēriem. Esošā mūra materiāls precizējams veicot kontrolurbumu vai nokaļot apmetumu, pēc kā arī precizējama izbūves tehnoloģija.
3. Pārsedzes U-profilu apvilkt ar cinkotu sietu un uzstādīt to gropē uz svaigi uzmestas cementa javas "M-100". Uzstādīto U-profilu stingri noķīlē (starp pārsedzi un esošo mūri) ar cieta koka ķīļiem, kuru solis ir 0,6 m.
4. No sienas otras puses tāpat jāizkaļ grope un jāuzstāda otrs U-profils, kurš tāpat jānoķīlē.
5. Ailu pārsedzes no pretējās puses ievietot tikai, kad no otras puses ievietotās ailas pārsedzes apbetonējuma stiprība sasniegusi ne mazāk kā 70% no aprēķina stiprības.
6. Projektā norādītajās vietās U-profilos un sienā izurbt urbumus un abus U-profilus savstarpēji savilkt ar bultskrūvēm un piemetināt lokšņtērauda savienotājelementus.
7. Ievietotās pārsedzes apmest ar cementa javu tā, lai aizsargslānis sasniegtu 10 mm biezumu.
8. Pievērst iespējami lielu uzmanību darba drošības noteikumu ievērošanai un nesošo konstrukciju deformācijām ailu izveides procesā.

PIEZĪMES:
1. Jauno ailu pārsedžu tērauda elementu specifikācijas skatīt lapās BK-13 un BK-11;

PROJEKTĒTĀJS:			SIA "Veisi" "Veisi", Krogalis, Kekavas pag., Kekavas nov., LV-2111, tel.29146693, e-pasts: ingus@veisi.lv		
BŪVOBJEKTS:	JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE				
ADRESE:	AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ			DATUMS	03.2018.
				PASŪT. NR.	2018_5
RASĒJ. NOSAUKUMS	2.stāva ailu pārsedžu plāns			FAILA NOS.	a/darbi/2018_5/BK
				STADIJA	BP
		PARAKSTS	DATUMS	MĒROGS	1:100
				DAĻA. RAŠ. NR.	Nr.
Būvproj.d.vad.	I. Veiss		25.05.2018.	BK - 12	
Izstrādāja	I. Veiss		25.05.2018.		