

Objekts:

*Jelgavas amatu vidusskolas ēkas pārbūve*

### ***Iekārtu un materiālu specifikācija***

<b><i>Nr.p.k.</i></b>	<b><i>Materiālu nosaukums</i></b>	<b><i>Apzīmējums</i></b>	<b><i>Mērv.</i></b>	<b><i>Daudzums</i></b>
<b><i>1</i></b>	<b><i>2</i></b>	<b><i>3</i></b>	<b><i>4</i></b>	<b><i>5</i></b>
<b>Noliktavas apkure</b>				
1	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/500/500	kpl	1
2	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/500/700	kpl	1
3	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/500/800	kpl	2
4	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/500/1000	kpl	2
5	Radiatora termostatiskais vārsts DN15, aksiālais, firma Danfoss	RTD-N15 UK	gb	6
6	Termosensors, firma Danfoss	RTD 3120	gb	6
7	Noslēgvārsts, leņķis DN15, firma Danfoss	RLV-S15	gb	6
8	Balansēšanas ventilis, firma "Hydrocontrol R" /Oventrop/	DN20	kpl	1
9	Lodveida ventilis "i-i" 3/4", firma Rastelli	DN20	gb	1
10	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 18x1.2mm (DN15)	91350030	m	78,0
11	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 22x1.5mm (DN20)	91350040	m	32,0
12	Automātiskais atgaisotājs Flexvent /Sanistal/	3/8"	gb	6
13	KAN presējamā karbona veidgabali, stiprinājumi, savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl	1
14	Palīgmateriāli		kpl	1
15	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 6bar		sist	1
<b>Virtuves bloka apkure</b>				
1	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/200/700	kpl	5
2	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/200/800	kpl	1
3	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/200/1100	kpl	6
4	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/200/1400	kpl	6
5	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/600/400	kpl	1
6	Radiatora termostatiskais vārsts DN15, aksiālais, firma Danfoss	RTD-N15 UK	gb	19
7	Termosensors, firma Danfoss	RTD 3120	gb	19

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Materiālu nosaukums</i>	<i>Apzīmējums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudzums</i>
1	2	3	4	5
8	Noslēgvārsts, leņķis DN15, firma Danfoss	RLV-S15	gb	19
9	Balansēšanas ventilis, firma "Hydrocontrol R" /Oventrop/	DN15	kpl	1
10	Balansēšanas ventilis, firma "Hydrocontrol R" /Oventrop/	DN20	kpl	1
11	Balansēšanas ventilis, firma "Hydrocontrol R" /Oventrop/	DN25	kpl	1
12	Izlaides ventilis ar šļūtenes pievienojumu /Oventrop/	KFE 15	gb	4
13	Lodveida ventilis "i-i" 1/2", firma Rastelli	DN15	gb	1
14	Lodveida ventilis "i-i" 3/4", firma Rastelli	DN20	gb	1
15	Lodveida ventilis "i-i" 1", firma Rastelli	DN25	gb	1
16	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 18x1.2mm (DN15)	91350030	m	110,0
17	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 22x1.5mm (DN20)	91350040	m	42,0
18	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 28x1.5mm (DN25)	91350050	m	44,0
19	Automātiskais atgaisotājs 1/2"stūra /Sanistal/	750	gb	2
20	KAN presējamā karbona veidgabali, stiprinājumi, savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl	1
21	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=9mm	TL-22/9-DG	m	14,0
22	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=9mm	TL-28/9-DG	m	44,0
23	Palīgmateriāli		kpl	1
24	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 6bar		sist	1
<b>Ventkameras apkure</b>				
1	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/500/900	kpl	5
2	Radiatora termostatiskais vārsts DN15, taisnais, firma Danfoss	RTD-N15	gb	1
3	Noslēgvārsts DN15, taisnais, firma Danfoss	RLV-15	gb	1
4	Lodveida ventilis "i-i" 1/2", firma Rastelli	200006	gb	2
5	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 18x1.2mm (DN15)	91350030	m	6,0
6	KAN presējamā karbona veidgabali, stiprinājumi, savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl	1
7	Palīgmateriāli		kpl	1
8	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 6bar		sist	1
<b>PN1 Glikola siltummaiņu apsāiste</b>				
1	Cirkulācijas sūknis 2.27m <sup>3</sup> /h; 12m, H <sub>2</sub> O, 1F/230V/50Hz/ 0.17-1.48A, firma Grundfos	Magna1 32-120F /97924167/	kpl	1
2	Izplešanās trauks pelēks, firma Reflex	Reflex NG8 /8230100/	gb	1
3	Kapes ventilis KAV20 3/4"ar noteci, firma Watts	203008	gb	1
4	Drošības vārsts 1/2" 4bar /Akvedukts/	990004	gb	1
5	Sūkņa pretvārsts DN32 /Oventrop/	1990466	gb	1
6	Lodveida ventilis "i-i" 16bar, 2", firma Rastelli	200020	gb	4
7	Sistēmas uzpildes/noteces krāns 1/2", firma Rastelli	202348	gb	1
8	CA presējamā karbona caurule d 64x1.5mm (DN50)	91350090	m	24,0
9	KAN presējamā karbona veidgabali, stiprinājumi, savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl	1
10	Flexvent automātiskais atgaisotājs	81600010	gb	2
11	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=13mm	TL-64/13-DG	m	24,0
12	Izolācijas palīgmateriāli		kpl	1
13	Termometrs bimetaliskais virsmas 0-120°C		gb	2
14	Manometrs 0-10bar D100mm ar manometra krānu 1/2"		kpl	1
15	Ūdens-glikola 40% maisījums		l	80
16	Elektromontāžas materiāli		kpl	1
17	Palīgmateriāli		kpl	1
18	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 3bar		sist	1
<b>Siltumapgādes kolektoru apsāiste /Ventkameras robežās/</b>				

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Materiālu nosaukums</i>	<i>Apzīmējums</i>	<i>Mērv.</i>	<i>Daudzums</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Trīs kontūru kolektors /līdz 5m <sup>3</sup> /h/ ar izolāciju, firma VARIO MAGRA	85/85	kpl	2
2	Lodveida ventīlis "i-i" DN50 (2"), firma Rastelli	200020	gb	4
3	Lodveida ventīlis "i-i" DN32 (1 1/4"), firma Rastelli	200012	gb	6
4	Lodveida ventīlis "i-i" DN20 (3/4"), firma Rastelli	200008	gb	3
5	Balansēšanas ventīlis, firma "Hydrocontrol R" /Oventrop/	DN32; 1060310	kpl	2
6	Balansēšanas ventīlis, firma "Hydrocontrol R" /Oventrop/	DN20; 1060306	kpl	1
7	Izlaides ventīlis ar šļūtenes pievienojumu /Oventrop/	KFE 15	gb	2
8	Flexvent automātiskais atgaisotājs 3/8"	81600010	gb	8
9	Termometrs bimetaliskais virsmas 0-120°C		gb	2
10	Manometrs 0-10bar D100mm ar manometra krānu 1/2"		kpl	2
11	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 18x1.2mm (DN15)	91350030	m	10,0
12	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 22x1.5mm (DN20)	91350040	m	10,0
13	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 35x1.5mm (DN32)	91350060	m	30,0
14	KAN presējamā karbona veidgabali, stiprinājumi, savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl	1
15	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=20mm	TL-22/20-DG	m	10,0
16	"Tubolit" sintētiskā kaučuka izolācijas čaula d=20mm	TL-35/20-DG	m	30,0
17	Izolācijas palīgmateriāli		kpl	1
18	Pievienošanās esošās ventilācijas siltumapgādes sistēmai		sist	1
19	Pievienošanās esošās apkures siltumapgādes sistēmai		sist	2
20	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 3bar		sist	3
<b>Apkure /Kosmetalogi/</b>				
1	Tērauda plāksņu radiators "Purmo Compact" ar sānu pieslēgumu un sienas stiprinājuma kronšteiniem, firma Purmo	22/500/700	kpl	3
2	Radiatora termostatiskais vārsts DN15, aksiālais, firma Danfoss	RTD-N15 UK	gb	3
3	Termosensors, firma Danfoss	RTD 3120	gb	3
4	Noslēgvārsts, leņķis DN15, firma Danfoss	RLV-S15	gb	3
5	CA presējamā karbona cinkotā caurule d 18x1.2mm (DN15)	91350030	m	12,0
6	KAN presējamā karbona veidgabali, stiprinājumi, savienošanas un tml. palīgmateriāli		kpl	1
7	Palīgmateriāli		kpl	1
8	Sistēmas hidrauliskā pārbaude 6bar		sist	1
9	Esošo radiatoru demontāža		kpl	3

Sastādīja: Dzintars Grīvnieks  
LSGŪTIS sertifikāta Nr. 3-01157