

Vispārīgie rādītāji

Lapas Nr.	Titullapa	Lapas nosaukums
		Sertifikāti un licences
		Satura rādītājs
		Skaidrojošais apraksts
UAS-1		Vispārīgie rādītāji
UAS-2		1. stāva plāns
UAS-3		2. stāva plāns
UAS-4		Bēniņu stāva plāns
UAS-5		Noliktavas ēkas plāns
UAS-6		UAS blokshēma
UAS-7		Elektrisko savienojumu shēma
UAS-8		Akumulatoru jaudas aprēķins
UAS-9		Iekārtu un materiālu specifikācija

Pieņemtie apzīmējumi

Apz.	Marka	Nosaukums
	ESMI FXM 3NET/LV	UAS centrāle
	EDI-20+VSU01	Adrešu dūmu detektors ar iznesamo gaismas indikatoru
	EDI-20	Adrešu dūmu detektors
	EDI-50	Adrešu siltuma detektors
	ESI-20	Adrešu sirēna ar detektoru bāzi
	EBI-11	Adrešu detektora pamatne ar izolatoru
	EPP-20	Adrešu ugunsgrēka trauksmes poga
	AH-03127BS	Sirēna ar strobspuldzi
	EMI-301	Izejas modulis
	EMI-311	Ieejas/izejas modulis
	FRHF SR114H 2x1+E	Kabelis E30
	(N) HXH-FF 3x1.5	Kabelis E30
	VMOHBU5X2X0.5 UTP4x2x0.5 (āra izp.)	Kabelis
	JE-H(St)H FE180/ 4x2x0.8	Kabelis E30


Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta UAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs: Gatis Keirišs, sertifikāta Nr.70-1460
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ					17 - 025		
					UAS		
Būvproj. vad.	K. Brakanskis		19.03.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Būvproj.sad.vad.	G. Keirišs		19.03.2018		BP	1	
Būvproj.izstr.	G. Keirišs		19.03.2018	Vispārīgie rādītāji	<div></div>		
ARHĪVA NR							