


Skapis SK1 Telpa Nr.1/23 19" iekārtu skapis 42U 800x800		
Ventilatoru bloks ar termostatu		
Optiskais komutācijas panelis 24 SC konektori		1xkab. LSZH 4C 50/125 ievads ēkā (paredzēts BP Elektrības ielā 8) 1xkab. 8x9/125 SM (āra izp.) (Savienošanai ar Domes ēku Lielā ielā 11)
Kabeļu organizators		1U
komutācijas panelis D1 24xRJ45 cat 5e Kabeļu organizators		13xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no piesl. vietām 1. stāvā 2xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no skapja SK2 2xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no skapja SK3
24 portu PoE komutators Extreme Network A4H124–24P Kabeļu organizators		5U
komutācijas panelis CCTV 24xRJ45 cat 5e Kabeļu organizators		5xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no videokamerām 1. stāvā 1xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no skapja SK2 1xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no skapja SK3
24 portu PoE komutators Extreme Network A4H124–24P Kabeļu organizators		Videonovērošanas sistēma
Videonovērošanas sistēmas serveris Supermicro CSE–836E16–R1200B		10U
Centralizētās izziņošanas sistēmas iekārtas (skatīt pr. sad. ESS1)		15U
Rezerves barošanas avots Eaton PW9130i3000R–XL2U 2.7kW		
Centralizētās izziņošanas sistēmas iekārtas (skatīt pr. sad. ESS1)		15U
Zemējuma komplekts		42U

Skapis SK2 Telpa Nr.1/20 19" iekārtu skapis 15U 600x600 (pie sienas stiprināms)		
Ventilatoru bloks ar termostatu		1U
komutācijas panelis D1 48xRJ45 cat 5e Kabeļu organizators		28xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no piesl. vietām 1. stāvā 2xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e uz skapi SK1
48 portu PoE komutators Extreme Network A4H124–48P Kabeļu organizators		
komutācijas panelis CCTV 24xRJ45 cat 5e Kabeļu organizators		21xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no videokamerām 1. stāvā 1xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e uz skapi SK1
24 portu PoE komutators Extreme Network A4H124–24P Kabeļu organizators		Videonovērošanas sistēma
Plaukts	Brīva vieta	10U
Rezerves barošanas avots Eaton 5P 650iR 420W		
Zemējuma komplekts		15U

Skapis SK3 Telpa Nr.32 19" iekārtu skapis 22U 600x600 (pie sienas stiprināms)		
Ventilatoru bloks ar termostatu		1U
komutācijas panelis D1 48xRJ45 cat 5e Kabeļu organizators		48xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no piesl. vietām 2. stāvā
48 portu PoE komutators Extreme Network A4H124–48P Kabeļu organizators		
komutācijas panelis D2 24xRJ45 cat 5e Kabeļu organizators		1xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no piesl. vietām 2. stāvā 2xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e uz skapi SK1
24 portu PoE komutators Extreme Network A4H124–24P Kabeļu organizators		
komutācijas panelis CCTV 24xRJ45 cat 5e Kabeļu organizators		4xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no videokamerām 2. stāvā 1xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e uz skapi SK1
24 portu PoE komutators Extreme Network A4H124–24P Kabeļu organizators		Videonovērošanas sistēma
Plaukts	Brīva vieta Esošās telekomunikāciju aktīvās iekārtas	15U
Rezerves barošanas avots Eaton 5P 650iR 420W		
Zemējuma komplekts		22U

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ					17 - 025		
					ESS3		
Būvproj.sad.vad.	G. Keirišs		19.03.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Būvproj.izstr.	G. Keirišs		19.03.2018		BP	8	
				19" skapja fasāde	<div></div>		
ARHĪVA NR							