


lekārtu un materiālu specifikācija

Nr.	Iekārtu un materiālu nosaukums	Marka	Mērvien.	Skaits	Piezīmes
1	19" Rack skapis 42U 800x800		kompl.	1	Ar stikla durvīm
2	19" ventilators un termostats 1U		kompl.	1	
3	19" nosedze 1U		kompl.	6	
4	19" zemējuma komplekts		kompl.	1	
5	Rozešu bloks 5P horizontāls		kompl.	2	
6	Kontrolieris ar pastiprinātāju 240W (3U)	LBB 1990/00	gab.	1	
7	Komutators (2U)	LBB 1992/00	gab.	1	
8	Jaudas pastiprinātājs 120W (2U)	LBB 1930/20	gab.	1	
9	Jaudas pastiprinātājs 240W (2U)	LBB 1935/00	gab.	1	
10	Akumulatoru lādētājs	PLN-24CH12	kompl.	1	
11	Stundu taimeris	PLN-6TMW	gab.	1	
12	Akumulatoru baterija 70Ah 12V	FIAMM 12 FGL70/L	gab.	2	
13	Mikrofona konsole	LBB 1956/00	gab.	1	
14	Mikrofona konsoles paplašinājums	LBB 1957/00	gab.	1	
15	Skalrunis 1.5W (montējams uz sienas)	LB1-UM06E-1	gab.	14	
16	Skalrunis 3W (montējams uz sienas)	LB1-UM06E-1	gab.	14	
17	Skalrunis 1.5W (montējams griestos)	LBC 3086/41 LBC 3081/02	gab.	34	
18	Skalrunis 3W (montējams griestos)	LBC 3086/41 LBC 3081/02	gab.	20	
19	Termodrošinātājs	D 081-002	gab.	82	
20	Keramiskā klemme (3 polu)		gab.	82	
21	Signalizācijas kabelis	FRHF SR114H 2x1+E	m	1300	E30
22	Elektrobarošanas kabelis	(N) HXH-FF 3x1.5	m	40	E30
23	Kabelis	UTP4x2x0.5 cat5e	m	200	
24	Komutācijas kārba priekš CAT5e		gab.	1	
25	Poliplasta caurule ø25		m	500	
26	Poliplasta caurule ø50		m	25	
27	Ugunsdrošais blīvējums		kompl.	1	
28	Montāžas materiāli		kompl.	1	

PIEZĪMES:

1. UTP4x2x0.5 cat5e (āra izpildījumā) priekš MIC1 ir paredzēts būvprojektā ESS1 JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKU PĀRBŪVE AKADĒMIJAS IELĀ 25, JELGAVĀ				17 - 025			
				ESS1			
Būvproj.sad.vad.	G. Keirišs		19.03.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Būvproj.izstr.	G. Keirišs		19.03.2018		BP	6	
				Iekārtu un materiālu specifikācija	<div></div>		
ARHĪVA NR							