

Specifikācija telpās nr. 24, 25, 26

Nr.p.k	Materialu un iekārtu nosaukums	Iekārtas tips	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	Sadalne GS, - esoša sad.				
2	<i>Automāts 3p C16A</i>	ABB, GE	gab.	1	Vai analogs
3	Sadalne Z/A SS5, 36 mod., IP44		K-ts.	1	
4	<i>Ievadslēdzis 3p 63A</i>	ABB, GE	gab.	1	Vai analogs
5	<i>Automāts DIF 2p B16A, 30mA</i>	ABB, GE	gab.	4	Vai analogs
6	<i>Automāts DIF 2p C10A, 30mA</i>	ABB, GE	gab.	1	Vai analogs
7	<i>Automāts 1p C10A</i>	ABB, GE	gab.	6	Vai analogs
8	<i>Pārsprieguma aizsardzība B+C</i>	OBO Bettermann	K-ts.	1	Vai analogs
9	<i>Potenciālu izlīdzināšanas kopne</i>		K-ts.	1	Vai analogs
10	Gaismekļi				
11	TRILUX Siella G4 M73 OTA19 LED 3200-830ET, 31W, IP40;	marku saskaņot ar pasūtītāju	K-ts.	15	Vai analogs
12	Prožektors 250W aktu zālei	marku saskaņot ar pasūtītāju	K-ts.	14	Vai analogs
13	Sofīte	marku saskaņot ar pasūtītāju	K-ts.	2	Vai analogs
14	Gaismeklis "Izeja" ar AKB 1h	marku saskaņot ar pasūtītāju	K-ts.	5	Vai analogs
15	Avārijas apgaismojums, AWEX AXP ar AKB 1h	marku saskaņot ar pasūtītāju	K-ts.	7	Vai analogs
16	Slēdži, Rozetes				
17	Rozete 1F IP20 16A, ar zemējumu, z/a, komplekta ar rāmi un kārbu		K-ts.	12	
18	Rozete 1F IP44 16A, ar zemējumu, z/a komplekta ar rāmi un kārbu		K-ts.	18	
19	Slēdzis 1p, IP20, komplekta ar rāmi un kārbu		K-ts.	4	
20	Slēdzis 2p, IP20, komplekta ar rāmi un kārbu		K-ts.	1	
21	Slēdžu bloks 6p, IP20, komplekta ar rāmi un kārbu		K-ts.	1	
22	Kabeli				
23	Kabelis XPJ 3x1.5mm ²		m.	403	
24	Kabelis XPJ 3x2.5mm ²		m.	234	
25	Kabelis XPJ 5x2.5mm ²		m.	50	
26	Gofrēta caurule 25mm		m.	550	