


[illegible]

<div>Skapis SK2</div> <div>Telpa Nr.35</div> <div>19" iekārtu skapis 15U 600x600 (pie sienas stiprināms)</div>		
Ventilatoru bloks ar termostatu		1U
komutācijas panelis D1		18kab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no piesl. vietām
24xRJ45 cat 5e		2xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e uz skapi SK1
Kabeļu organizators		
24 portu PoE komutators		
Extreme Network A4H124-24P		
Kabeļu organizators		
komutācijas panelis CCTV		9kab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e no videokamerām 1. stāvā
24xRJ45 cat 5e		1xkab. UTP 4x2x0.5 cat. 5e uz skapi SK1
Kabeļu organizators		
24 portu PoE komutators		
Extreme Network A4H124-24P		
Kabeļu organizators		
Plaukts	Brīva vieta	10U
Rezerves barošanas avots	Eaton 5P 650iR 420W	
Zemējuma komplekss		15U

[illegible]

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ				17 - 026			
				ESS3			
Būvproj.sad.vad.	G. Keirītšs		01.02.2018	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Būvproj.lzstr.	G. Keirītšs		01.02.2018		BP	8	
				19" skapja fasāde	<div><div>JELGAVA</div><div><i>komunālprojekts</i></div><div><i>būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R</i></div></div>		
ARHĪVA NR							