



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"

Dienvidu Eksploatācijas daļa

Vienotais reģ. Nr. 40003857687

Elektrības iela 10, Jelgava, LV-3001, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, fakss (+371) 63090282 [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

Jelgavā

12.01.2017. Nr. 30EF30-05.03/49

Uz 04.01.2017. Nr. 2-19/10.2

Saņemts Nr.	503/2-26
Ipp.	16.
20.	17. g. 16. janvārī
Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs	

Jelgavas pilsētas pašvaldības  
administrācija,  
Lielā ielā 11,  
Jelgava,  
LV-3001

Tehniskie noteikumi Būvprojekta "Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8" izstrādei.

Uz Jelgavas Amatu vidusskolas teritorijas Elektrības ielā 8, Jelgavā atrodas AS „Sadalestikls” valdījumā esošas 10kV un 0,4kV kabeļlīnijas.

1. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997.gada 5.februārī) 35. un 45.pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievērot aizliegumu aizsargjoslās gar pazemes elektropārvades kabeļlīnijām veikt darbus ar tehniku un triecienmehānismiem dziļāk par 0.3 m.

2. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums””.

3. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

4. AS "Sadalestikls" valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, ceļiem un ietvēm, paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs. Būvdarbu laikā šķērsojuma vietas jāatšūrfē un jāpārbauda kabeļu aizsargcaurules esamība un pirms tranšejas aizbēršanas uz vietas uzaicināt tehnisko noteikumu izdevēju vai AS "Sadalestikls" rakšanas darbu atļaujas izsniedzēju

5. Darbi aizsargjoslās, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisē valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju). Veicot zemes darbus kabeļlīniju aizsargjoslās ar iekārtām (zemes blīvēšanas tehnika), kuru darbības rezultātā (pastiprināta vibrācija) tiek bojāta kabeļu izolācija, paredzēt kabeļlīniju pārvietošanu (pārbūvi).

6. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana vai atļautās slodzes palielināšana AS „Sadalestikls” elektrotīklam notiek pamatojoties uz Lietotāju pieteikumiem. Pirms pieteikuma elektroapgādei iesniegšanas, sazināties ar Jūsu elektrotirgotāja Klientu apkalpošanas centru. (detalizētāku informāciju skatīt [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv)).

7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS „Sadalestikls” Dienvidu Eksploatācijas daļas Jelgavas nodaļu.

Dienvidu eksploatācijas daļas vadītājs

Dmitrijs Cimburovs 63090342

Māris Bērziņš

Saņemts Atfistības un pilsētplānošanas

pārvaldē 20 17. g. 16. janvārī