

**ĒKAS  
ENERGOEFEKTIVITĀTES  
NOVĒRTĒJUMS  
APRĒĶINĀTAJAI  
ENERGOEFEKTIVITĀTEI**

REĢISTRĀCIJAS NUMURS **NR. 7 – EA2-0104**  
DERĪGS LĪDZ **02.03.2021.**




**1. ĒKAS TIPS** *Izglītības iestādes ēka*  
**2. ADRESE** *Jelgava, Elektrības iela 8*  
**3. ĒKAS DAĻA** *Zonā tiek iekļautas visas apkurināmās telpas*  
**4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS KADASTRA APZĪMĒJUMS** *0900 0060 025 001*

**5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS** ☐ jaunbūve, ☒ pārbūvējama, ☐ atjaunojama

**6. ĒKAS RAKSTUROJUMS**  
Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads 1963  
Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads 2011  
Stāvu skaits 2 virszemes, 1 pazemes, ☐ mansards, ☐ jumta stāvs  
Kopējā platība 1817,93 m<sup>2</sup> Aprēķina platība 1817,93 m<sup>2</sup>

**7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS**



**Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām**

☐ Jā, ☒ Nē

**8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS**

Neatkarīgs eksperts **Aldis Greķis**

Reģistrācijas numurs **EA2-0104**

Datums\* **02.03.2018.**

Paraksts\*

**9. ZIŅAS PAR ĒKAS PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ**

(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā):

Datums

**10. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU** $H_T/A_{apr}$  0,65 W/m<sup>2</sup>K**ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS** $H_{TA}/A_{apr}$  0,62 W/m<sup>2</sup>K

$H_T$  un  $H_{TA}$  – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā

**11. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS** $H_{Ve}/A_{apr}$  1,01 W/m<sup>2</sup>K

$H_{Ve}$  – ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 41 %.

**12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI** (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits):

Pielikums Nr. 1. Projekta detaļas 02.03.2018., Nr.1., 1 lpp

Pielikums Nr. 2 Ēkas sadalījums zonās 02.03.2018., Nr.2., 1 lpp

Pielikums Nr.3. Siltuma pārvades zudumi 02.03.2018., Nr.3., 2 lpp

Pielikums Nr.4 Siltuma zudumi ar ventilāciju 02.03.2018., Nr.4., 1 lpp

Pielikums Nr.5 Iekšējie un saules siltuma ieguvumi 02.03.2018., Nr.5., 1 lpp

Pielikums Nr.6. Nepieciešamās enerģijas aprēķins 02.03.2018., Nr.6., 1 lpp

**13. NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS**

**Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību.**

Aldis Greķis

(vārds, uzvārds)

(paraksts\*\*)

02.03.2018.

(datums\*\*)

*Piezīme. \*\* Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.*