



TELPU EKSPLIKĀCIJA							
Apz.	Nosaukums	Platība (m²)	Logu gaismas koeficients (%)	Telpu grupu ietilpības veids	Apz.	Nosaukums	Platība (m²)
PROJ. IEBŪVE	1. TEORIĻAS KLASE	29.12	○	1200	10. DUSAS TELPA	2.40	1200
	2. METINĀŠANAS NODARBĪBU TELPA	39.40	○		11. DUSAS TELPA	2.40	
	3. IEEJAS VESTIBĪLS AR GARDEROBĀ	35.60	○		12. TRENAŽIERU TELPA	95.70	
	4. WC INVALIDU	7.65	○		13. SPORTA ZĀLE	166.60	
	5. WC VĪRIEŠU	5.38	○		14. INVENTĀRA NOLIKTAVA	17.40	
	6. WC SIEVIEŠU APKOP. INVENT.	5.38	○		15. ESOŠĀS SAGATAVJU TELPA	29.46	
ESOŠAIS BŪVAPBŪVS	7. METINĀŠANAS NODARBĪBU TELPA	55.15	○	1200	16. ESOŠĀ MATER. NOLIKTAVA	22.86	1200
	8. ĢĒRBTUVE	10.10	○		17. ESOŠĀ GARDEROBE	22.87	
	9. ĢĒRBTUVE	10.10	○		18. ESOŠĀ MATER. NOLIKTAVA	28.25	
					19. LIFTA IEBŪVE GARDEROBES ZONĀ	8.00	

Apzīmējumi

- proj. sadalīte SS;
- esoša sadalīte;
- proj. rozetes 230V, IP44, h=0,3m;
- proj. rozetes 230V, IP20, h= 0,3m;
- proj. rozetes 400V, h=0,3m;
- proj. izvads;
- proj. apgaismojuma pārslēdzis 2p, IP20, h=1m;
- proj. apgaismojuma pārslēdzis 1p, IP20, h=1m;
- proj. apgaismojuma pārslēdzis 2p, IP20, h=1m;
- proj. apgaismojuma pārslēdzis 1p, IP20, h=1m;
- proj. apgaismojuma pārslēdzis 1p, IP20, h=1m;
- proj. apgaismojuma pārslēdzis 1p, IP44, h=1m;
- proj. slēdžu bloks, h=1m;
- proj. TRILUX Siella G4 M73 OTA19 LED 3200-830ET, 31W, IP40;
- proj. TRILUX Aviella CO7 OA 2000-830 01ET, 21W, IP44;
- proj. TRILUX Aviella CO5 OA 1200-830 01ET, 15W, IP44;
- proj. apgaismojuma armatūra 2x36W;
- proj. prožektors 250W;
- proj. softte;
- proj. stavvads;
- proj. gaismeklis "Izeja" ar AKB 1h;
- proj. avārijas apgaismojums, AWEX AXP ar AKB 1h;

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS ĒKAS PĀRBŪVE ELEKTĪRĪBAS IELĀ 8, JELGAVĀ				17 - 026			
				EL			
Būv.EL.d.vad.	H.Leoho		01.17.2016	AMATU VIDUSSKOLA	Stadija	Lapa	Mērogs
Projektēja	H.Leoho		01.17.2016		BP	2	1:100
					JELGAVA		
					komunālprojekts		
					būvkomersanta reģ.apl.nr.2158-R		
ARHĪVA NR					1. stāvs, apgaismojums		