



# SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JELGAVAS ŪDENS"

ŪDENSVADA IELĀ 4, JELGAVĀ, LV-3001, SIA "JELGAVAS ŪDENS" VALDES LOCEKĻA TĀLR. 63007070, FINANŠU DIREKTORES TĀLR. 63007071, FAKSS 63007100, e-pasta adrese: [jelgavas.udens@ju.lv](mailto:jelgavas.udens@ju.lv), SABIEDRĪBAS VIENOTAIS REĢISTRĀCIJAS Nr. 41703001321, AS DNB Banka konta Nr. LV08RIKO 0002 013071807; AS SWEDBANK, konta. Nr. LV57HABA 0551 004590971 AS SEB BANKA, konta Nr. LV 23 UNLA 0008 0005 0810 8

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai  
Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001

## TEHNISKIE NOTEIKUMI.

Jelgavā

2017.gada 08. februārī

Nr. 106./03-01

**Objekts: "Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūve Elektrības ielā 8, Jelgavā"**

Izstrādājot būvprojektu par Jelgavas Amatu vidusskolas ēkas pārbūvi Elektrības ielā 8, Jelgavā, ievērot pastāvošās projektēšanas un būvniecības normas un nosacījumus.

Projekta ietveros objektam veikt ārējo ūdensvada un saimnieciski-fekālas kanalizācijas tīklu apsekošanu izvērtējot to tehnisko stāvokli, ja nepieciešams veikt esošo tīklu pārbūvi.

Ja objektā ir konstatēta kopsistēmas kanalizācija, veikt lietuss ūdeņu kanalizācijas tīklu nošķiršanu no saimnieciskās kanalizācijas tīkliem.

Pārbūvējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu cauruļvadu diametrus paredzēt ne mazākus par esošajiem.

Kanalizācijas tīklu aku vākus pacelt labiekārtojamās teritorijas seguma līmenī.

Ugunsdzēsību objektam risināt saskaņā ar pastāvošiem būvnormatīviem.

Būvniecības laikā nodrošināt nepārtrauktu ūdensapgādi un saimnieciskās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Jaunbūvējamo ūdensvada un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīklu materiālus izvēlēties no sertificētiem cauruļvadu materiāliem.

Pēc jauno ūdensvada un saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīklu nodošanas ekspluatācijā demontēt tīklus, kuri netiks ekspluatēti.

Projekta risinājums iepriekš saskaņojams Jelgavas Būvvaldē, Lielā ielā 11,

Sapemts Nr.

Jelgava un SIA „Jelgavas ūdens”, Ūdensvada ielā 4, Jelgava.


**Pirms būvdarbiem projekts saskaņojams SIA „Jelgavas ūdens”.**

Vienu tehniskās dokumentācijas eksemplāru ar ūdensvada tīklu plāniem, garenprofiliem, tehnisko noteikumu norakstu, digitālo failu DWG formātā, nodot SIA „Jelgavas ūdens”.

Pasūtītāja pienākums iesniegt ūdensvada tīklu izpildzīmējumus, izpildzīmējumu digitālo failu DWG formātā, segto darbu aktus, aktu par hidrantu tehnisko stāvokli.

**Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.**

Valdes loceklis



E. Līcis

TD vadītāja I.Buša  
Tāl. 63007073

TD inženieris J.Šeškens  
Tāl. 63007106