1-1, UPES BALSTA Nr.3 PRETSKATS M1:50

(Upes balsts Nr.2 ir balsta Nr.3 spoguļattēls)



2-2, M1:50

(*Virs balsta Nr.2 pretējā virzienā)



Poz.3, M1:25



Poz.5A, M1:25



Poz.5B, M1:25



STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA UN KOPSAVILKUMS VIENAM UPES BALSTAM

St. poz.	Ø, mm	Skaits	Garums 1 stiegrai, mm	Garums Kopā, m	Masa 1m, kg	Masa Kopā, kg	Piezīmes
1	20	22	15750**	347	2.470	857	1 pārlaidums pa 850 mm
2	16	14	15600**	219	1.580	346	1 pārlaidums pa 700 mm
3	16	75	7140	536	1.580	847	
4	25	118	2400	284	3.853	1095	
5A	12	22	1985	44	0.888	39	
5B	12	14	2630	37	0.888	33	
6	25	118	6870*	811	3.853	3125	
7	12	72	7115	513	0.888	456	
8	12	72	1385	100	0.617	62	
9	8	216	710	154	0.395	61	
10	10	84	845	71	0.617	44	
				Kopā:		6965	
				Sienamā stieple 0.5%:		35	
				PAVISAM KOPĀ:		7000	
				t. sk.: sienamā stieple		35	
				Ø1 0		3748	
				Ø 12		1167	
				Ø 16		847	
				Ø 25		1203	

*dots stiegras vidējais garums

**Stiegru garumi doti ievērtējot pārlaidumus

4-4, STATS, M1:25



6-6, STATA STIEGROJUMS, M1:25

(Poz.4 izvietojumu skatīt arī uzkalas stiegrojumu)



Poz.6, M1:25



ŪDENS LĪMEŅA MĒRĪŠANAS LATA, M1:20



Poz.8, M1:10



Poz.7, M1:25



Poz.9, M1:10



Poz.10, M1:25



3-3, M1:50



STATA STIEGROJUMS , M1:50

(Uzkalas stiegrojums nosacīti nav parādīts)



5-5, M1:50

(Viss stiegrojums nosacīti nav parādīts)



UZKALAS STIEGROJUMS, M1:25

(Stata stiegrojums nosacīti nav parādīts)

(Poz.5A un 5B uzstādāmas no uzkalas galiem. Skatīt arī griezumu 5-5)



PIEZĪMES:

1. Betona asās šķautnes veidojamas ar nošļaupumiem 20x20mm.
2. Nominālā betona aizsargkārta stiegrojumam 50 mm (Minimālā betona aizsargkārta stiegrojumam 45mm).
3. Ar grunti apberamās betona virsmas pārklājamas ar bitumena mastiku divās kārtās.
4. Balsta Nr.2 izbūvējams analogi balstam Nr.3.
5. Prasības attiecībā pret materiāliem skatīt ras. "VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI" un sējumā "SPECIFIKĀCIJAS".
6. Visi izmēri doti mm.
7. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

SAMAZINĀTS UZ PUSI

BŪvprojekta izstrādātājs: PROJEKTS	SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 BVkomersanta reģ. Nr. 3423-R	Adrese: Ūdeņu iela 12-117, Rīga, LV-1007 Tālrunis: (+371) 67692600 E-pasts: info@projekts3.lv	Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516
Sadarbībā ar: 3C	SIA "3C" Reģ.Nr. 43603014135 BVkomersanta reģ. Nr. 2765-R	Adrese: Paula Lejiņa iela 2, Jelgava LV 3004 Tālrunis: (+371) 63025682 E-pasts: 3c@3c.lv	Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001 Tālrunis: (+371) 63005322 E-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
BŪvproj.vad.:	Ģ. Šķupelis		07.07.2018
Izstrādāja:	U. Rieksiņš		07.07.2018
Pārbaudīja:	A. Skoriks		07.07.2018

Mērogs: 1:10, 1:20, 1:25, 1:50

BŪvprojekts: **Tilta pārbūve pār Platones upi Miera ielā, Jelgavā**

Rasējums: UPES BALSTA KONSTRUKCIJA

Pasūtījuma Nr.		ADM/2-1.4/18/51
Arhīva Nr.		T 120/18
Rasējuma Nr.		BK-06
BP	Marka	Lapa / Lapu sk.
	BK	1 / 1