

Iekārtu un materiālu specifikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Marka	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1	Adrešu dūmu detektors	EDI-20	gab.	229
2	Adrešu siltuma detektors	EDI-50	gab.	34
3	Standarta detektoru bāze	EBI-12	gab.	211
4	Detektoru bāze ar izolatoru	EBI-11	gab.	12
5	Adrešu trauksmes poga	F2216A	gab.	17
6	Caurspīdīgs vāks rokas pogai		gab.	17
7	Iznformatīva norāde rokas pogai		gab.	17
8	Adrešu iekšējā sirēna ar bāzi/izolatoru	ESI-20	gab.	40
9	Adrešu iekšējā sirēna	ESI-50	gab.	26
10	Adrešu ārējā sirēna	ESI-53	gab.	1
11	Adrešu izejas modulis	EMI-301	gab.	4
12	Kontrolepanelis	FX 3NET/LV	gab.	1
13	Divu cilpu plate	FX-ALCB	gab.	3
14	Akumulatoru kaste	FX-BAT	gab.	1
15	Akumulators	12V 18A/h	gab.	4
16	Automātslēdzis	1P C10A	gab.	1
17	Kabelis E30	JE-H(St)H 1x2x1,0	m.	4200*
18	Kabelis E30	(N)HXH 3x1,5	m.	40*
19	Kabeļu frēzēšana sienās/griestos		m.	1050*
20	Gofrēta caurule	d16-d20 mm	m.	600*
21	Ugunsdroša mastika Hilti		k-ts	1
22	Iekārtu marķēšana		k-ts	1
23	UAS sistēmas programmēšana		k-ts	1
24	Palīgmateriāli, montāžas materiāli (skrūves, stiprinājumi, gofras, ugunsdroša mastika u.t.t.)		k-ts	1
25	Izpilddokumentācija, nodošana ekspluatācijā, personāla apmācība		k-ts	1

 AUSTRUMI projektēšanas birojs	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001			Izpildītājs:	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv			 AUSTRUMI projektēšanas birojs
	UAS sadaļ.vad.	I. Lubņins		07.2017.									
	Izstrādāja	I. Lubņins		07.2017.	Objekts:	Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā			Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/ 14/AK			
									Mērogs:	b / M			
									Marka:	UAS			
						Rasējums:			Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.		
						Iekārtu un materiālu specifikācija			BP	UAS.IS			