




IEVADA ŪDENSĒMĒRĪTĀJA MEZGLA DETALIZĀCIJA



Piezīmes:

1. Mezgls montējams ievērojot ūdensmērītāja rašotāja un SIA "Jelgavas Ūdens" norādes;
2. Montāžas vietu un attālumus precizēt uz vietas;
3. Apvadlīnijas aizbīdnis aizverams un noplombējams noslēgtā stāvoklī;
4. Mezglu montēt uz atbalsta stiprinājumiem, augstumu precizēt uz vietas;
5. Pēc būvdarbu pabeigšanas pieaicināt SIA "Jelgavas Ūdens" pārstāvi.
6. Puspaprieziņa vārsts noplombējams noslēgtā stāvoklī.

 AUSTRUMI projektēšanas birojs	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs: <i>Jelgavas pilsētas dome</i> <i>Reģ.Nr. 90000042516</i> <i>Lielā iela 11,</i> <i>Jelgava, LV-3001</i>	Izpildītājs: "Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv			 AUSTRUMI projektēšanas birojs
	ŪK sadaļ. vad.	J. Rancāns		08.11.2017.					
	Izstrādāja:	J. Laizāns		08.11.2017.					
						Objekts: <i>Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā</i>	Pasūtījuma numurs:	JND2016/ 14/AK	
							Mērogs:	B/M	
						Rasējums: <i>IEVADA ŪDENSĒMĒRĪTĀJA MEZGLA</i> <i>DETALIZĀCIJA</i>	Marka:	ŪK	
					Stadija:		Lapa:	Lapas Nr.	