


MATERIĀLU UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
3	IEKŠĒJIE UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA TĪKLI - Ū2			
1	Ūdensvada caurule, cinkota tērauda, PN 10, D108x3.6mm	tm	7	
2	Ūdensvada caurule, cinkota tērauda, PN 10, D89x3.2mm	tm	50.6	
3	Ūdensvada caurule, cinkota tērauda, PN 10, D60.3x3.2mm	tm	10.2	
4	Pretkondensāta izolācija, cinkota tērauda caurlei D108mm	tm	7	
5	Pretkondensāta izolācija, cinkota tērauda caurlei D89mm	tm	50.6	
6	Pretkondensāta izolācija, cinkota tērauda caurlei D60mm	tm	10.2	
7	Atloku aizbīdnis, DCI, PN16, Dn80mm	gab.	2	
8	Ugunsdzēsības skapis ar mehānismu 30m šļūtenes ø25mm/1" montāžai, virssienas metāla, bez stikla, slēdzams	kpl	1	
9	Ugunsdzēsības skapis ar mehānismu 20m šļūtenes ø25mm/1" montāžai, virssienas metāla, iebūvējams sienā, bez stikla, slēdzams	kpl	10	
10	Ugunsdzēsības šļūtene ø25mm/1", 30m ar BOGDANOV gala savienojumiem	kpl	1	
11	Ugunsdzēsības šļūtene ø25mm/1", 20m ar BOGDANOV gala savienojumiem	kpl	10	
12	Ugunsdzēsības krāns ø25/1", ar BOGDANOV gala savienojumu	gab.	11	
13	Ugunsdzēsības stobrs ø25/1", regulējams, izplūdes ø10mm, ar BOGDANOV gala savienojumu	gab.	11	
14	Palīgmateriāli ugunsdzēsības skapju montāžai	kpl	11	
15	Palīgmateriāli U2 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt.	kpl	1	
16	Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija	kpl	1	
4	IEKŠĒJIE KARSTĀ ŪDENSVADA TĪKLI - S3			
1	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d63x8.9mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	48	
2	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d32x2.9mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	141.9	
3	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d25x2.3mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	53.3	
4	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d20x1.9mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	40	
5	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d16x2.2mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	460.7	
6	Siltumizolācija 20mm caurulei Dn63 ar iebūvi	tm	48	
7	Siltumizolācija 20mm caurulei Dn32 ar iebūvi	tm	141.9	
8	Siltumizolācija 20mm caurulei Dn25 ar iebūvi	tm	53.3	
9	Siltumizolācija 20mm caurulei Dn20 ar iebūvi	tm	40	
10	Ugunsdrošības manžete D32	gab.	36	
11	Ugunsdrošības manžete D25	gab.	4	
12	Ugunsdrošības manžete D20	gab.	2	
13	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn32mm	gab.	1	
14	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn32mm	gab.	8	
15	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn25mm	gab.	3	
16	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn20mm	gab.	3	
17	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, Dn15mm	gab.	11	
18	Termocirkulācijas balansa vārsts, PN16, Dn32, ar montāžu	gab.	7	
19	Termocirkulācijas balansa vārsts, PN16, Dn25, ar montāžu	gab.	2	
20	Termocirkulācijas balansa vārsts, PN16, Dn20, ar montāžu	gab.	4	

PIEZĪMES

Skatīt lapā UK-117.

Pozīcija	Apraksts	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
21	Leņķveida lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN15mm, ar montāžu virs sienas santehniko iekārtu pieslēgšanai	gab.	110	
22	Stūra līkums 90°, DN15, ar stiprinājumu pie sienas	gab.	158	
23	Automātiskais atgaisotājs, misiņa, PN25, Ø 1/2"	gab.	11	
24	Servisa lūka 200x200mm, metāla, iebūvējama sienā vai aizsargkārbā atgaiotāja apkopei	kpl	11	
25	Ūdens mērītājs 3/4", Q=2,5m3/h, PN10, "C" klases, ar iebūvētu pretvārstu ūdens izdales pusē, aprīkots ar radio moduli attālinātās datu nolasīšanas nodrošināšanai	kpl	57	
26	Pāreja no PPR uz vītņi 3/4", Pn16, misiņa	kpl	57	
27	Lodveida ventilis 3/4", misiņa, PN16	kpl	57	
28	Ūdens rupjais filtrs 3/4", 45° misiņa, PN16	kpl	57	
29	Īscaurule 1/2", misiņa, PN16, 100mm	kpl	57	
30	Īscaurule 1/2", misiņa, PN16, 45mm	kpl	57	
31	Palīgmateriāli ūdensmērītāja mezgla 1/2" montāžai	kpl	57	
32	Izlietņu jāucējkrānu pieslēgums ar lokano savienojumu 1/2", PN10, /L precizējams uz vietas/	kpl	118	
33	Dušas jāucējkrāna pieslēgums U1 sistēmai, 1/2", PN10	kpl	48	
34	Pieslēgums karstā ūdens sagatavošanas sistēmai	kpl	1	
35	Palīgmateriāli S3 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt.	kpl	1	
36	Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija	kpl	1	
5	IEKŠĒJIE KARSTĀ ŪDENS CIRKULĀCIJAS TĪKLI - S4			
1	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d50x4.6mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	48	
2	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d25x2.9mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	145	
3	Ūdensvada caurule, daudzslāņu PPR, PN10, d20x1.9mm, kausējamā sistēma ar veidgabaliem, montāža	tm	66.7	
4	Siltumizolācija 20mm caurulei Dn40 ar iebūvi	tm	48	
5	Siltumizolācija 20mm caurulei Dn25 ar iebūvi	tm	145	
6	Siltumizolācija 20mm caurulei Dn20 ar iebūvi	tm	66.7	
7	Ugunsdrošības manžete D25	gab.	36	
8	Ugunsdrošības manžete D20	gab.	4	
9	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN50mm, ar montāžu	gab.	1	
10	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN25mm, ar montāžu	gab.	8	
11	Lodveida ventilis, misiņa, PN16, DN20mm, ar montāžu	gab.	6	
12	Dviejļu žāvētājs ar stiprinājumiem, saskrūvēm un atgaisošanas funkciju, hromēts, U-veida	kpl	40	
13	Pieslēgums karstā ūdens sagatavošanas sistēmai	kpl	1	
14	Palīgmateriāli S4 sistēmas montāžai - skrūves, blīves, stiprinājumi utt.	kpl	1	
15	Sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija	kpl	1	

	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	Izpildītājs: "Projektēšanas birojs Austrumi" 18 Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv		
	UK sadaļ. vad.	J.Rancāns		08.11.2017.				
	Izstrādāja:	J.Laizāns		08.11.2017.				
					Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13, Jelgavā	Pasūtījuma numurs:	JND2016/14/AK	
						Mērogs:	B/M	
					Rasējums: Materiālu un darbu apjomi	Marka:	UK	
						Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.
						BP	ŪK-118	