



TĒLPU EKSPLIKĀCIJA 1. STAVA		
Telpas numurs	Telpas nosaukums	Platība, m2
101	Gaitenis	7.91
102	Gaitenis	106.70
103	Kapņu telpa	6.41
104	Polīcija	10.01
105	Atpūtas telpa	69.03
106	Tualete	5.46
107	Kabinets	8.83
108	Kabinets	35.82
109	Kabinets	35.88
110	Kabinets	17.14
111	Kabinets	17.88
112	Kabinets	17.57
113	Kabinets	17.61
114	Nodarbību telpa	35.88
115	Zāle	86.42
116	Kapņu telpa	6.61
117	Apkopes inventāra telpa	3.08
118	Tualete	2.68
119	Tualete	2.96
120	Nodarbību telpa	32.57
121	Kabinets	10.33
122	Atpūtas telpa	36.35
123	Edamzāle	36.35
124	Virtuve	16.78
125	Gaitenis	6.53
126	Dusas un tualetes telpa	6.00
127	Tualete	4.93
		643.72 m²

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI.

- Ventilācijas sistēmas PN1 gaisa pieplūdes P1 gaisa vads
- Ventilācijas sistēmas PN1 gaisa nosūces N1 gaisa vads
- Ventilācijas sistēmas PN2 gaisa pieplūdes P2 gaisa vads
- Ventilācijas sistēmas PN2 gaisa nosūces N2 gaisa vads
- Izolēts gaisa vads ar ugunsdrošu izolāciju EI-30
- Ugunsdrošības vārsts gaisā vadā ar ugunsizturību EI-30
- Ventilācijas sistēmas mainīgās gaisa plūsmas (VAV) regulēšanas vārsts ar elektromotora izpildmehānismu
- Reversās gaisa plūsmas keramiskais rekuperators HR 150 PRO ar 3 ātrumu ventilatoru ar ražībām (m³/h)
- Firmas "SYSTEMAIR" dubultas regulēšanas pieplūdes restītes ar izmēru 400x200mm un mainīgas gaisa pieplūdes daudzumu; 373 m³/h - MAX pieplūdes gaisa daudzums 113 m³/h - MIN ierobežotais pieplūdes gaisa daudzums
- Firmas "SYSTEMAIR" gaisa nosūces restītes ar izmēru 200x150mm un mainīgas gaisa pieplūdes daudzumu; 157 m³/h - MAX pieplūdes gaisa daudzums 45 m³/h - MIN ierobežotais pieplūdes gaisa daudzums

PIEZĪMES.

1. Pievienojumus esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem izpildīt uz vietas pēc šo kanālu apsekošanas un to esošo novietojuma vietu precizēšanas. Pirms gaisa vadu pievienojuma esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem pārbaudīt to vīkmes spējas un ja nepieciešams attīrīt tos no būvgruziem un cita rakstura aizsprostojumiem. Pievienojumus vertikālajiem kanāliem atļauts veikt tikai ar noteikumu, ka vienam esošajam vertikālajam mūrētajam kanālam drīkst pievienot tikai vienu ventilācijas gaisa vada atzarojumu visu stāvu augstumā, tas ir, kanālam aizliegts pievienojums vēl arī citā stāvā.

 AUSTRUMI projekšanas birojs	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:		
					 <b>Jelgavas pilsētas dome</b> Reģ.Nr.90000042516 Lielā ielā 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austrumi" 18. Novembra ielā 16, Rēzekne Reģ. Nr. 42403019899 Tēl.: 26821100 e-pasts: info@austrumi.lv		
	AVK sadal.vad.	A. Pīlens		18.04.2017	Objekts:	Pasūtījuma, arhīva numurs:		
	Izstrādāja	A. Pīlens	18.04.2017					
					Rasējums:	Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13		
					Mērogs:			
					1:100			
					Marka:		AVK	
					1. stāva plāns. Ventilācijas sistēmas.			
					Stadija:	Lapa:	Lapas Nr.	
					BP	AVK-13		