



1. Visus apkures sistēmas stāvdarus sāktās izoliēt ar firmas "Paroc" siltumizolācijas puscilindriem 300mm biežumā, pārklātie ar aluminija foliju.
2. Radatoru apkures sistēmas caurvadus, kurām plūsmas un atgriešanas nauda uzrādīts diametrs, pieņemt ar diametru $d = 1,5 \times (0,0m)$.
3. Siltumapgādes sistēmu cauruļvadu šķērsgriezuma lūgumsanalīzi paredzēt balānsēšanas vārsti, kurām paredzamās cauruļvadu lūguma nokures ir mērvienība "t/s".
4. Siltumapgādes sistēmas darba spiediens paredzēts 2,5 bar.
5. Siltumapgādes sistēmu magistrālu cauruļvadu kritums $\geq 0,002$ siltummezgla virzienā. Sistēmu augstākājos punktos uzstādāt atgāsošas ventīlus ar automātiskām atgāsošanām, zemākajos - tukšošanas treģelbarus ar aizbāzni. Tukšošanai iespējams izmantot arī balānsēšanas vārstus.
6. Siltumapgādes cauruļvadu ar radiatoru plūsmu atvēršit no sienas nosacīti.
7. Visās sienās un starptauvu pārsegumos, kur šķērso cauruļvadu, tās paredzēt šķērso starpauva apvalku cauruļvadu cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijai. Vietās, kur siltumapgādes cauruļvadi šķērso starptauvu pārsegumus, uzstādāt čaulas ar ugunsizturības robežu EI-30 un spraugas aizbāzni ar ugunsizturšiem hermētizētiem materiāliem ar ugunsizturības robežu EI-30.
8. Pirms montāžas darbu uzsākšanas, attiecīgo sadzīvu montāžas darbu vadītājam savstarpēji jāpārceļ augstumu atbilstošās ieraksturokomunikācijās šķērsojamās vietas.
9. Pirms liktāju ar materiālu pasūtīšanas pabeigtiem izstrādēt izmērus uz vietas.
10. Montāžu un pieņemšanas darbus veikt saskaņā ar LBN 231-15 un iekārtu ražotāju montāžas instrukcijām.

 AUSTUMI projekcijas birojs	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	 Jelgavas pilsētas dome Reģ.Nr. 90000042516 Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001	Projektdāļi: "Projektēšanas birojs Austumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 4263019889 Tel.: 26621100 e-pasts: info@austumi.lv			 AUSTUMI projekcijas birojs		
	AVK sadel, vad.	A. Pīlens		01.06.2017		Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13	Pasūtījuma, arhīva numurs:			JND2016/14/AK	
	Izstrādāja	A. Pīlens		01.06.2017			Mērogs:			1:100	
							Marka:			AVK	
							Stadija:			Lapa:	Lapas Nr.
							BP			AVK-4	
					Rasejums: 2. stāva plāns. Apkures sistēmas.						