



NOVA-E-200-150
L=157/45 m³/h ➡ Firmas "SYSTEMAIR" gaisa nosūces restītes ar izmēru
200x150mm un mainīgas gaisa pieplūdes daudzumu;
157 m³/h -MAX pieplūdes gaisa daudzums
45 m³/h - MIN ierobežotais pieplūdes gaisa daudzums

1. Pievienojumus esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem izpildīt uz vietas pēc šo kanālu apsekošanas un to esošo novietojuma vietas precizēšanas. Pirms gaisa vadu pievienojuma esošajiem vertikālajiem mūrētajiem kanāliem pārbaudīt to vilkmes spējas un ja nepieciešams atbilst to būvgrunziem un citā rakstura aizsprostojumiem. Pievienojums vertikālajiem kanāliem jāpats veikt tikai ar noteikumu, ka vienam esošajam vertikālajam mūrētajam kanālam drīkst pievienot tikai vienu vertikālās gaisa vada atzarojumu visu stāvu augšumā, tas ir, kanālam aizliegts pievienojums vēl arī citā stādā.

 AUSTUMI projektēšanas birojs	Amats:	Uzvārds:	Paraksts:	Datums:	Pasūtītājs:	Izpildītājs:			
					 Jelgavas pilsētas dome Reģ. Nr. 90000042516 Liepā iela 11, Jelgava, LV-3001	"Projektēšanas birojs Austumi" 18. Novembra iela 16, Rēzekne Reģ. Nr. 43403019889 Tel.: 26821100 e-pasts: info@austumi.lv			 AUSTUMI projektēšanas birojs
	AVK sadal.vad.	A. Pālēns		18.04.2017	Objekts: Ēkas pārbūve Stacijas ielā 13	Pasūtījuma, arhīva numurs:	JND2016/ 14/AK		
	Izstrādāja	A. Pālēns	18.04.2017	Mērogs:		1:100			
				Marka:		AVK			
				Stadtja:		Lapa:	Lapas Nr.		
				BP		AVK-12			
				Rasējums: Pagraba stāva plāns. Ventilācijas sistēmas.					