

# GS2



1.stāvā

Pu=3,8kW

Pa=2,3kW

Ia=3,3A

Shēma, iekārta	Piesl. grupa	Patērētājs	Pu, kW	Kabelis, marka	L, m
PE N L1,L2,L3					
25A	00	No sadalnes SS-1		NYM 5x4	50
B 16A	1	Rozetes telpā 1.1	0,4	NYM 3x2,5	15
B 16A	2	Rozetes telpā 1.29	1,2	NYM 3x2,5	25
B 16A	3	Rozetes telpā 1.27;28	1,2	NYM 3x2,5	20
B 16A	4	Rozetes telpā 1.26	0,4	NYM 3x2,5	15
C 6A	5	Apgaismojums telpā 1.1;29	0,2	NYM 3x1,5	35
C 6A	6	Apgaismojums telpā 1.27;28	0,2	NYM 3x1,5	20
C 6A	7	Apgaismojums telpā 1.26	0,2	NYM 3x1,5	25
B 16A	8	Rezerve			
C 6A	9	Rezerve			

Ģenerālprojektētājs:  SIA "Optokon Baltic" Reģ.Nr. 40003740317 Dzelzavas iela 74, Rīga, Latvija tel.: (+371) 7 802 594 fax: (+371) 7 802 593 info@optokon.lv				Būvobjekts: "JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Sarmas iela 4, Jelgava.		Pasūtītāja Nr.: 02/07/18-02	
Būvprojekta daļas projektētājs:  SIA "ELAMO" Reģ.Nr. A8503014702 Varoņu iela 4, Auce, Auces novads Tel. 26417059 E-pasts: indulis@elamo.lv				Pasūtītājs: "JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"		Stadija: BP	
Amats Būvproj.d. vad. Proj.				Uzvārds I. Pakalnītis		Paraksts Datums 21.07.2018 21.07.2018	
Rasējuma nosaukums: Sadalnes GS1 principiālā shēma				Lapas Nr.: EL-5		Lapu sk.: 8	
				Mērogs: b/m		Arhīva Nr.: 02/07/18-02	