



- PIEZĪMES :**
- 1. Tehniskajā telpā ierīkot uguns drošos vārstus ar EI90.
 - 2. Ieņemšanas un izmešanas galus izolēt ar porgumiju 35mm
 - gaisa vadus izolēt ar 19mm biezu porgumiju.

				Pasūtītājs: 2-4.1/28	Stadija	Lapa	Mērogs
				Objekts: Administratīvas ēkas parbuve un inženiertīklu atjaunosana	T.P.	AVK 2	1:100
Izstrādāja:	I.Zainutdinovs	29.07.2016		Aksiometrija: NI;N4;PI	Adrese: Sarmas iela 4, Jelgava		