

SS-1



1.stāvā (Esošās vietā)

Pu=23,01kW

Pa=13,8kW

Ia=19,9A

Shēma, iekārta	Piesl. grupa	Patērētājs	Pu, kW	Kabelis, marka	L, m
PE N L1, L2, L3					
40A					
	00	No sadalnes UKS-3		AXPK 4x16	
				esošs	
		"B+C" pārspr. aizsardzība			
C 16A	01	Sadalne GS1	13,01	NYM 5x4	25
C 16A	02	Sadalne GS2	3,8	NYM 5x4	50
B 16A	1	Rozetes telpā 1.21	2,2	NYM 3x2,5	20
B 16A	2	Rozetes telpā 1.22;23;24	1,2	NYM 3x2,5	35
B 16A	3	Rozetes telpā 1.19	0,2	NYM 3x2,5	10
B 16A	4	Rozetes telpā 1.16	1,0	NYM 3x2,5	10
B 16A	5	Rozetes telpā 1.17	0,6	NYM 3x2,5	15
C 6A	6	Apgaismojums telpā 1.22;23;24	0,4	NYM 3x1,5	45
C 6A	7	Apg. telpā 1.21;29;20;16, ieeja	0,5	NYM 3x1,5	65
C 6A	8	Apgaismojums telpā 1.17;18	0,1	NYM 3x1,5	15
C 16A	9	Rezerve			
C 6A	10	Rezerve			

Ģenerālprojektētājs:  SIA "Optokon Baltic" Reģ.Nr. 40003740317 Dzelzavas iela 74, Rīga, Latvija tel.: (+371) 7 802 594 fax: (+371) 7 802 593 info@optokon.lv				Būvobjekts: "JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Sarmas iela 4, Jelgava.		Pasūtītāja Nr.: 02/07/18-02	
Būvprojekta daļas projektētājs:  SIA "ELAMO" Reģ.Nr. A8503014702 Varoņu iela 4, Auce, Auces novads Tel. 26417059 E-pasts: indulis@elamo.lv				Pasūtītājs: "JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"		Stadija: BP	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums: Sadalnes SS-1 principiālā shēma		Lapas Nr.:	Lapu sk.:
Būvproj.d. vad.	I. Pakalnitis		21.07.2018			EL-3	8
Proj.	I. Pakalnitis		21.07.2018			Mērogs: b/m	Arhīva Nr.: 02/07/18-02