

GS1



1.stāvā

Pu=13,01kW

Pa=7,8kW

Ia=11,2A

Shēma, iekārta	Piesl. grupa	Patērētājs	Pu, kW	Kabelis, marka	L, m
PE N L1,L2,L3					
25A	00	No sadalnes SS-1		NYM 5x4	25
B 16A	1	Rozetes telpā 1.14	1,4	NYM 3x2,5	35
B 16A	2	Rozetes telpā 1.10;11	1,2	NYM 3x2,5	25
B 16A	3	Rozetes telpā 1.9	1,0	NYM 3x2,5	15
B 16A	4	Rozetes telpā 1.6	1,0	NYM 3x2,5	20
B 16A	5	Rozetes telpā 1.6	2,0	NYM 3x2,5	20
B 16A	6	Rozetes telpā 1.4;5	0,6	NYM 3x2,5	40
B 16A	7	Rozetes telpā 1.15	1,4	NYM 3x2,5	35
B 16A	8	Rozetes telpā 1.13	1,8	NYM 3x2,5	20
C 6A	9	Apgaismojums telpā 1.12;19	0,3	NYM 3x1,5	45
C 6A	10	Apgaismojums telpā 1.14	0,3	NYM 3x1,5	25
C 6A	11	Apgaismojums telpā 1.6;10;11	0,3	NYM 3x1,5	50
C 6A	12	Apgaismojums telpā 1.7;8	0,1	NYM 3x1,5	25
C 6A	13	Apgaismojums telpā 1.13;15	0,6	NYM 3x1,5	60
C 6A	14	Apgaismojums telpā 1.4;5	0,6	NYM 3x1,5	60
C 6A	15	Apgaismojums virs ieejām	0,3	NYM 3x1,5	85
16A Pārslēdzis		Sensors uz fasādes		OMY 2x0,75	25
KR Krēslas relejs					
C 6A	16	Evakuācijas apg. IZEJA	0,01	NYM 4x1,5	70
B 16A	17	Rezerve			
C 6A	18	Rezerve			

Ģenerālprojektētājs:  SIA "Optokon Baltic" Reģ.Nr. 40003740317 Dzelzavas iela 74, Rīga, Latvija tel.: (+371) 7 802 594 fax: (+371) 7 802 593 info@optokon.lv				Būvobjekts: "JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" Sarmas iela 4, Jelgava.		Pasūtījuma Nr.: 02/07/18-02	
Būvprojekta daļas projektētājs:  SIA "ELAMO" Reģ.Nr. 48503014702 Varoņu iela 4, Auce, Auces novads Tel. 26417059 E-pasts: indulis@elamo.lv				Pasūtītājs: "JPPI "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"		Stadlāja: BP	
Amats Būvproj.d. vad. Proj.				Uzvārds I. Pakalnītis		Paraksts I. Pakalnītis	
Datums 21.07.2018 21.07.2018				Rasējuma nosaukums: Sadalnes GS1 principiālā shēma		Būvprojekta daļa: Iekšējā elektroapgāde (EL)	
				Lapas Nr.: EL-4		Lapu sk.: 8	
				Mērogs: b/m		Arhīva Nr.: 02/07/18-02	