



Latvijas Republika

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail:dome@dome.jelgava.lv

12.08.2016. Nr. 6-4.1/3/100/MI

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Par iepirkumu "Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi" identifikācijas Nr.JPD2016/100/MI

Iepirkuma komisija saņēma jautājumu par iepirkuma "Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi" identifikācijas Nr.JPD2016/100/MI, instrukciju un sniedz atbildi:

Jautājums

Pēc projekta shēmām un tāmes materiāliem (Apgaismojuma balsta pamata plaksne Ensto HL-43, Apgaismojuma balsta atsaites komplekts Ensto SHS25P.110L u.c.) liek noprast, ka nepieciešami tiešā veidā zeme rokamie balsti, bet tāmē minētais Apgaismojuma balsts Technopali CP-8600-60 , ir pamatos liekamais balsts. Tā kā zemē rokamu balstu īsti nevar uzskatīt par analogu pamatā liekamam, jautājums ir šāds - kura veida balstus galu galā pasūtītājs vēlas?

Atbilde

Iepirkuma "Ielu apgaismojuma rekonstrukcijas darbi" (ID. Nr. JPD2016/100/MI) instrukcijas pielikumā "Veicamo darbu saraksts" pozīcijā "*Apgaismojuma balsts Technopali CP-8600-60 (vai ekvivalenti)*" atbilstoši ražotāja katalogam norādītajam apgaismojuma balstam ir dažādi uzstādīšanas veidi, tai skaitā tiešā veidā zemē rokami. Uzstādīšana veicama saskaņā ar tehniskajiem rasējumiem.

Jautājums

Vai ir nepieciešams veikt koka balstu elektromontāžu, ja uz tiem atrodas Sadales tīkls elektropārvades līnija?

Atbilde

Darbi jāveic saskaņā ar Instrukcijas pielikumā sniegto tehnisko dokumentāciju un noteiktajiem darba daudzumiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Rubene 63005519