



Latvijas Republika

# Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija

Lielā iela 11, Jelgava, LV 3001, tālr.: 63005535, 63005538, fakss: 63029059, e-mail: dome@dome.jelgava.lv

05.09.2016. Nr. 6-4/4.1/18/AK

## Ieinteresētajiem piegādātājiem

### *Par atklāta konkursa nolikumu*

Iepirkuma komisija no ieinteresētā piegādātāja saņēma jautājumus par atklāta konkursa „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana un lietus ūdens kanalizācijas sūknētavas izbūve” (identifikācijas Nr.JPD2016/18/AK), nolikumu, turpmāk – iepirkums, un sniedz šādas atbildes:

**Jautājums.** Projekta specifikācijā tvertnes H=4640mm, rēķinot pēc augstuma atzīmēm H=3760mm, bet skaidrojošā apraksta specifikācijā H=5710. Kurš izmērs ir pareizais? Pēc kura rēķināt?

**Atbilde.** Skaidrojam, ka sūknētavas tvertnes parametri norādīti būvprojekta „3.Inženierrisinājumu daļa” Skaidrojošā apraksta specifikācijā, rasējuma lapā LKT-4 un Lokālajā tāmē 2.pozīcijā, t.i. „HDPE sūknētavas tvertne DN2400 H=5710 mm [..]”

**Jautājums.** Projekta specifikācijā sūkņa darba punkts ir Q=101 l/s; H=12.35m, bet skaidrojošā apraksta specifikācijā ir Q=118 l/s; H=6.186m. kurš darba punkts ir īstais?

**Atbilde.** Skaidrojam, ka sūkņa darba punkta parametri norādīti būvprojekta „3.Inženierrisinājumu daļa” Skaidrojošā apraksta specifikācijā, rasējuma lapā LKT-4 un Lokālajā tāmē 3.pozīcijā, t.i. „Iegremdējamaais notekūdeņu sūknis GRUNDFOS SE1.80.200.125.4.50E.C.244.G.N.D (vai ekvivalents) Q=118,0 l/s; H=6,18 m.[..]”

**Jautājums.** Kādas caurules ūdensvadam jāreķina ar spiediena klasi PN10 kā tāmēs un specifikācijās, vai kā minēts projektā PN16?

**Atbilde.** Jārēķina ūdensvada caurules ar spiediena klasi PN16, kā minēts projektā.

**Jautājums.** Kāds ir iebūvējamo cauruļu garums 6m vai var pielietot arī cita garuma caurules ūdensvada izbūvei? (tāmē ir minēts 6m)?

**Atbilde.** Var pielietot arī cita garuma caurules.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

Z.Savastjuka

Rubene 63005519, [Anna.Rubene@dome.jelgava.lv](mailto:Anna.Rubene@dome.jelgava.lv)