

Nr.p.k.	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
ĒKAS MAĢISTRĀLIE ELEKTROAPGĀDES TĪKLI					
1.	Sadalnes skapis v/apm.	SS-1	kompl.	1	skat. kopā
	<i>individuāli komplektējama</i>	(spēka sadalne)			ar shēmu
					lp. EL – 6
					<i>Sadalni paredzēt ar rezervi</i>
2.	Sadalnes skapis v/apm.	VS-1	kompl.	1	skat. kopā
	<i>individuāli komplektējama</i>	(spēka sadalne)			ar shēmu
					lp. EL – 6
					<i>Sadalni paredzēt ar rezervi</i>
3.	Ievada Blokslēdzis	NH-00 160A	kompl.	1	
4.	Pieslēgšana esošajā sadalnē		kompl.	1	
4.	Kabelis NYY 5x50		m	50	Pirms montāžas precizēt.
5.	Kabelis NYM 5x6		m	53	Pirms montāžas precizēt.
6.	Kabelis NYM 5x4		m	292	
7.	Kabelis NYM 5x2.5		m	565	
8.	Kabelis NYM 3x1.5		m	611	
9.	Kabelis NXCH-FE 180/E90 -3x1.5		m	60	
10.	Kabeļu gala apdares		KT	6	
11.	Aizsargcaurule EVOEL FM d-40mm	750N	m	50	
12.	Aizsargcaurule EVOEL FM d-32mm	750N	m	275	
13.	Aizsargcaurule EVOEL FM d-25mm	750N	m	260	
14.	Aizsargcauruļu grīdas stiprinājumi		KT	1	
15.	Aizsargcaurule EVOEL FL d-32mm		m	290	
16.	Aizsargcaurule EVOEL FL d-25mm		m	351	
17.	Palīgmateriāli		KT	1	
18.	Kabeļu kanāls 100x60mm		m	25	
19.	Montāžas izstrādājumi, kabeļu stiprinājumi		KT	1	
	Gaismekļi, vadības slēdži				
20.	Esošie gaismekļi 4x18W	Demontāža/montāža/apkope	gab.	20	
21.	Avārijas bloks ar balastu gaismeklim 4x18W		gab.	3	
22.	Gaismeklis BARAT IP66 2x18W	Vai analogs	gab.	1	
23.	Gaismeklis BARAT IP66 2x36W	Vai analogs	gab.	10	

				Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "2. internātpamatskola"		
				Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2. internātpamatskolas" telpu vienkāršotā atjaunošana		
Proj.sad.vad.	A.Ozoliņš			Stadija	Lapa	Lapu sk.
Izstrādāja	A.Ozoliņš				EL-7	2
				IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA		

Nr.p.k.	Iekārtas vai materiāla nosaukums, tehniskais raksturojums	Tips, marka	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
24.	Gaismeklis BARAT IP66 2x36W ar akum. 1h.	Vai analogs	gab.	1	
25.	Gaismeklis BREEZE IP20 4x18W	Vai analogs	gab.	2	
26.	Gaismeklis CRUX LED IP44 19W	Vai analogs	gab.	4	
27.	Gaismeklis CRUX LED IP44 19W ar akumulatoru 1h.	Vai analogs	gab.	1	
28.	Gaismeklis PUPIS P LED IP65 5W	Vai analogs	gab.	1	ieeja
29.	Evakuācijas gaismeklis HELIOS 8W IP65, patstāvīgi degošs	Vai analogs	gab.	3	
30.	pārslēdzis komplektā ar rāmīti		gab.	4	
31.	Slēdzis komplektā ar rāmīti		gab.	21	
32.	Palīgmateriāli		kompl.	1	
ROZETES/KĀRBAS					
33.	Rozete 220V komplektā ar rāmīti		gab.	10	
34.	Rozete 220V/IP44 komplektā ar rāmīti		gab.	23	
35.	Rozete 380V/220VIP44		gab.	2	
36.	Nozarkārbas		gab.	78	
37.	Sienas kārbas	Rozetēm, slēdžiem	gab.	66	
38.	montāžas izstrādājumi		kompl.	1	
ZEMĒJUMS					
39.	Potenciāla izlīdzinošā kopne		gab.	1	
41.	Karsti cinkota tērauda lenta 40x4mm		m	23	
42.	Unversālie savienotāji	lentai 40x4mm	gab.	5	
43.	Vertikāls zemētājs, stienis d-20, L-1,5m		gab.	10	
44.	Mērijumu klemme universālā		gab.	1	
45.	Pretkorozijas materiāli		k-ts	1	
46.	Palīgmateriāli		k-ts	1	
47.	SS-1, SS-2 zemēšana		kompl.	1	
48.	- šķ. 35mm ²	HO7V-K	m	15	Zemēšanai
49.	- šķ. 6mm ²	HO7V-K	m	130	Zemēšanai
50.	Izpildedokumentācija		KT	1	
51.	Elektrotehniskie mērijumi		KT	1	
52.	Elektroiekārtu pieslēgumi		KT	1	
53.	Tranšejas rakšana/aiēršana		m	5	

Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem. Papildinot telpas ar rozetēm un gaismekļiem mainās kabeļu garumi un apjomi.

				Pasūtītājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde "2. internātpamatskola"			
				Objekts: Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2. internātpamatskolas" telpu vienkāršotā atjaunošana	Stadija	Lapa	Lapu sk.
Proj.sad.vad.	A.Ozoliņš					EL-7	2
Izstrādāja	A.Ozoliņš			IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA			