

SIA "Fortum Jelgava"

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija  
Lielā iela 11  
Jelgava, LV-3001

Jelgavā, 2016.gada 19. aprīlī Nr. 1-09/177

*11. Bērnu dūmā  
Līdzināt informāciju 3C  
Kūts -*

### TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 2016/02

#### Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai, asfalta seguma atjaunošana

Saskaņā ar Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu minētā projekta izstrādei, informējam:

- 2014.gadā veikta maģistrālās siltumtrases D406/630 izbūve Rūpniecības ielā no Tērvetes ielas līdz Dambja ielai

Izstrādājot ielas rekonstrukcijas projektu, ievērot sekojošo:

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”;
2. Izmantot saskaņotu topogrāfisko plānu;
3. Izstrādāto ielas seguma atjaunošanas projektu saskaņot ar SIA „Fortum Jelgava”.

Realizējot ielas rekonstrukcijas projektu, ievērot sekojošo:

1. Nodrošināt bezkanāla siltumtrases cauruļvadu aizsardzību būvdarbu laikā;
2. Tranšējas rakšanu siltumtrases tuvumā veikt SIA „Fortum Jelgava” pārstāvja klātbūtnē, izmantojot roku darbu;
3. Saglabāt vai atjaunot 200 mm smilts aizsargslāni ap rūpnieciski izolētām caurulēm;
4. Saņemt SIA „Fortum Jelgava” atzinumu par paveiktajiem darbiem.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus no izsniegšanas dienas.

Valdes loceklis



Gundars Pētersons

J.Grohovska  
28605736  
jelena.grohovska@fortum.com



Saņemts Attīstības un pilsētplānošanas  
pārvaldē 20 16. g. 25. 04.

Saņemts Nr.	3534/2-19
lpp.	1 lpp.
2016.g.	25. aprīlī
Jelgavas pilsētas pašvaldības klientu apkalpošanas centrā	