

Ventagregātu raksturojums

Sistēmas apzīmējums	Apkalpojamās telpas (tehnoloģiskās iekārtas nosaukums)	Iekārtas agregāta tips	Skaitis			Gaisa sildītājs/dzesētājs						Piezīmes	
				L m3/h	P Pa	Gaisa temp. ° C		kW	Tips	Gaisa temp. ° C			Sild. patēriņš kW
						no	līdz			no	līdz		
P-1	Virtuves telpas	BLAUBOX ME2500-18	1	2500	150	Skatīt tehniskos datus						BLAUBERG	
N-1	Virtuves palīgtelpas	TURBO -200	1	350	100	Skatīt tehniskos datus						BLAUBERG	
N-2	WC un sanmezglī	TURBO -160	1	270	100	Skatīt tehniskos datus						BLAUBERG	
PN-(1-4)	Ēdamzāle	Vent Expert A50-1 PRO	4	50	5	Skatīt tehniskos datus						BLAUBERG	

Pamatkomplekta rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	Vispērējais raksturojums	AVK-1
2	Ventilācijas sistēmu izvietojums plānā	AVK-2
3	Ventilācijas sistēmas aksonometrija	AVK-3
4	Apkures sistēmas izvietojums plānā	AVK-4
5	Apkures sistēmas aksonometriskā shēma	AVK-5

Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kura norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiālie iepriekš saskaņojot ar projekta autoru.

SILTUMA SLODŽU TABULA					
Patērētāja nosaukums		Siltuma slodze kW			Piezīmes
Āra gaisa aprēķins t [°C]		Apkure	Ventilācija	Kopā	
Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2. Internātpamatskolas" telpu vienkārtšotā atjaunošana		-21	22.7	22.7	

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS	
Šī būvprojekta AVK risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.	
Būvprojekta vadītājs:	A. Borodīņecs
2016.g.	
(datums)	(paraksts)
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS	
Šī būvprojekta AVK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.	
Būvprojekta daļas vadītājs:	Inž. A. Borodīņecs sertif.Nr. 50-3681
2016.g.	
(datums)	(paraksts)

<div>BALTVENT</div> <div>Reg.Nr. LVA0103300819 Jur. adrese: Aviācijas iela 6-28, Tukums, LV-3101 e-pasts: info@baltvent.lv</div>		PASŪTĪTĀJS /		PROJEKTA DAĻA /	
		SIA "Arhitektūra un Vide"		AVK	
		Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava LV-3001, tel. +371 29269076		RASEJUMA /	
		OBJEKTS /		Vispārējais raksturojums	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS		Anatolijs Borodīņecs		Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas 2. Internātpamatskolas" telpu vienkārtšotā atjaunošana	
Sertifikāta Nr. 50-2729				RASEJUMA NR. /	
IZSTRĀDĀJA		Ino Liepiņš		LAPA /	
				1	
				LAPAS /	
				5	
				MĒROGS /	
				b:m	
				STADIJA /	
				T.P	